

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 10/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,76	2,17	0,59	0,00	1					1				0,96	0,96
	01:00	2,50	1,92	0,57	0,00	1					1				0,88	0,87
	02:00	2,29	1,68	0,62	0,00	1									0,80	0,80
	03:00	2,21	1,63	0,58	0,00	1									0,77	0,77
	04:00	2,18	1,49	0,69	0,00	1									0,76	0,76
	05:00	2,18	1,46	0,72	0,00	1									0,76	0,76
	06:00	2,31	1,54	0,76	0,00	1									0,81	0,80
	07:00	2,47	1,80	0,67	0,00	1									0,86	0,86
	08:00	2,64	1,90	0,74	0,00	1						1			0,92	0,92
	09:00	2,74	1,99	0,76	0,00	1						1			0,96	0,96
	10:00	2,87	2,02	0,85	0,00	1						1			0,98	0,98
	11:00	2,87	2,06	0,81	0,00	1						1			0,98	0,98
	12:00	3,01	2,20	0,81	0,00	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,16	2,34	0,82	0,00	1						1			0,99	0,99
	14:00	3,06	2,15	0,90	0,00	1						1			0,99	0,99
	15:00	3,02	2,10	0,92	0,00	1						1			0,99	0,99
	16:00	3,15	2,29	0,86	0,00	1						1			0,99	0,99
	17:00	3,72	2,79	0,93	0,00	1						1			0,99	0,99
18:00	4,08	3,12	0,96	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
19:00	4,09	3,13	0,97	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
20:00	3,98	3,01	0,97	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
21:00	3,71	2,74	0,96	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
22:00	3,46	2,54	0,92	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
23:00	3,14	2,26	0,88	0,00	1						1			0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης