

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | | | | | Τετάρτη | | 13/11/2024 |
|-----------------------|----------------|---|---|---|------|------|------|---------|------|------------------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) |
| Τετάρτη | 00:00 | 5,19 | 4,73 | 0,46 | | | 1 | | | 1 |
| | 01:00 | 4,99 | 4,55 | 0,44 | | | 1 | | | 1 |
| | 02:00 | 4,79 | 4,28 | 0,51 | | | 1 | | | |
| | 03:00 | 4,64 | 4,19 | 0,46 | | | 1 | | | |
| | 04:00 | 4,57 | 4,21 | 0,36 | | | 1 | | | |
| | 05:00 | 4,54 | 4,25 | 0,29 | | | 1 | | | |
| | 06:00 | 4,72 | 4,41 | 0,32 | | | 1 | | | 1 |
| | 07:00 | 5,00 | 4,74 | 0,26 | | | 1 | | | 1 |
| | 08:00 | 5,25 | 5,18 | 0,07 | | | 1 | | | 1 |
| | 09:00 | 5,46 | 5,46 | 0,00 | | | 1 | | | 2 |
| | 10:00 | 5,68 | 5,68 | 0,00 | | | 1 | | | 2 |
| | 11:00 | 5,86 | 5,78 | 0,08 | | | 1 | | | 2 |
| | 12:00 | 5,80 | 5,70 | 0,10 | | | 1 | | | 2 |
| | 13:00 | 5,65 | 5,54 | 0,11 | | | 1 | | | 2 |
| | 14:00 | 5,52 | 5,31 | 0,21 | | | 1 | | | 2 |
| | 15:00 | 5,53 | 5,28 | 0,26 | | | 1 | | | 2 |
| | 16:00 | 5,56 | 5,28 | 0,28 | | | 1 | | | 2 |
| | 17:00 | 5,85 | 5,26 | 0,59 | | | 1 | | | 2 |
| | 18:00 | 6,12 | 5,59 | 0,53 | | | 1 | | | 2 |
| | 19:00 | 6,18 | 5,59 | 0,59 | | | 1 | | | 2 |
| | 20:00 | 6,29 | 5,67 | 0,63 | | | 1 | | | 2 |
| | 21:00 | 6,11 | 5,34 | 0,78 | | | 1 | | | 2 |
| | 22:00 | 5,72 | 4,73 | 1,00 | | | 1 | | | 1 |
| | 23:00 | 5,31 | 4,33 | 0,98 | | | 1 | | | |

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.