

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024	00:00	22,46	15,45	7,02					1		1				8,77	8,79
	01:00	20,47	14,22	6,24					1		1				8,32	8,32
	02:00	19,59	14,84	4,75					1		1				7,97	7,95
	03:00	19,17	16,20	2,97					1		1				7,82	7,82
	04:00	19,14	16,78	2,36					1		1				6,91	6,81
	05:00	20,54	18,01	2,53			1		1		1				6,59	6,59
	06:00	23,21	20,58	2,63			1		1		1				7,82	7,90
	07:00	27,52	24,20	3,32			1		1		1			1	10,61	10,63
	08:00	28,48	26,45	2,02		1	1		1		1			1	10,24	10,24
	09:00	28,63	27,37	1,26		1	1		1		1			1	8,05	7,93
	10:00	27,22	25,91	1,31		1	1		1	1	1				5,52	5,51
	11:00	27,01	25,76	1,24			1		1	1	1				6,87	6,95
	12:00	27,62	26,34	1,28			1		1	1	1				7,65	7,67
	13:00	28,92	26,26	2,66			1		1	1	1				8,90	8,97
	14:00	29,39	26,93	2,46			1		1	1	1				9,43	9,43
	15:00	29,54	26,26	3,28			1		1	1	1				9,49	9,56
	16:00	32,60	28,76	3,84			1		1	1	1				11,46	11,49
	17:00	37,15	32,57	4,58		1	1		1	1	1			1	13,42	13,44
	18:00	39,36	37,35	2,01		1	1		1	1	1			5	13,73	13,73
	19:00	39,46	38,07	1,39		1	1		1	1	1			5	13,73	13,73
	20:00	38,72	37,85	0,87		1	1		1	1	1			5	13,62	13,61
	21:00	36,16	35,67	0,49		1	1		1	1	1			4	11,90	11,84
	22:00	31,46	30,75	0,72		1	1		1	1	1			1	8,96	8,92
	23:00	26,91	26,00	0,91		1	1		1	1	1				5,16	5,16

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5 MW. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης