

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 11/11/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,78	3,20	1,58			1				1,80
	01:00	4,67	3,14	1,53			1				1,80
	02:00	4,56	3,13	1,43			1				1,80
	03:00	4,55	3,05	1,50			1				1,80
	04:00	4,52	3,08	1,43			1				1,80
	05:00	4,51	3,24	1,26			1				1,80
	06:00	4,69	3,57	1,12			1				1,80
	07:00	4,90	3,96	0,94			1				1,80
	08:00	4,88	4,01	0,87			1			1	1,80
	09:00	5,11	4,80	0,31			1			2	1,80
	10:00	5,39	5,08	0,31			1			2	1,80
	11:00	5,86	5,21	0,65			1			2	1,80
	12:00	5,35	5,22	0,13			1			2	1,80
	13:00	5,21	5,05	0,16			1			2	1,80
	14:00	5,07	4,91	0,16			1			2	1,80
	15:00	5,23	4,90	0,33			1			2	1,80
	16:00	5,29	4,69	0,60			1			2	1,80
	17:00	5,73	5,24	0,49			1			2	2,38
	18:00	5,98	5,64	0,34			1			3	2,65
	19:00	6,11	6,05	0,06			1			3	2,65
	20:00	6,25	6,25	0,00			1			3	2,65
	21:00	6,03	5,91	0,12			1			3	2,65
	22:00	5,61	5,56	0,04			1			3	2,65
	23:00	5,31	5,30	0,00			1			2	2,65
<p><b>Παρατηρήσεις:</b> Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											