

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024	00:00	16,96	13,64	3,32	1			1						4,89	4,73
	01:00	15,08	11,59	3,49				1				1		5,45	5,23
	02:00	14,26	11,48	2,78				1				1		5,23	5,04
	03:00	14,03	11,75	2,28				1				1		5,34	5,16
	04:00	13,62	11,41	2,21				1				1		4,92	4,72
	05:00	14,07	11,63	2,45				1				1		5,07	4,98
	06:00	15,04	13,27	1,77				1				1		5,68	5,59
	07:00	16,03	14,34	1,69				1				1		6,10	6,01
	08:00	16,66	14,96	1,70				1				1		6,31	6,21
	09:00	16,88	15,15	1,73				1				1		6,31	6,26
	10:00	16,16	15,04	1,11				1				1		6,08	6,07
	11:00	14,65	13,87	0,77				1				1		5,36	5,19
	12:00	15,13	14,10	1,03				1					1	5,37	5,42
	13:00	15,27	14,17	1,10				1					1	5,47	5,66
	14:00	16,16	14,67	1,49				1					1	5,68	5,90
	15:00	17,36	15,83	1,53				1					1	6,00	6,30
	16:00	19,70	17,92	1,78	1			1					1	6,38	6,91
	17:00	22,47	20,45	2,02	1			1					1	6,62	8,11
	18:00	24,37	22,33	2,03	1			1					1	7,23	8,73
	19:00	25,26	24,03	1,24	1			1					1	7,42	9,16
	20:00	25,11	24,40	0,70	1			1					1	7,42	9,20
	21:00	23,55	23,14	0,41	1			1					1	7,42	8,71
	22:00	21,01	20,70	0,31	1			1					1	7,06	7,24
	23:00	18,45	18,19	0,27	1			1					1	4,96	4,83

Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ και το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ έως τις 18:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης