

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 11 Νοέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/11/24 0:00	46,20	32,56	13,63	0,00	1			1								0		1		1					21,01	13,81
11/11/24 1:00	43,34	32,70	10,63	0,00	1			1								0		1		1					15,25	10,99
11/11/24 2:00	41,61	31,58	10,02	0,00	1			1								0		1		1					14,57	10,26
11/11/24 3:00	41,11	31,46	9,65	0,00	1			1								0		1		1					12,05	9,80
11/11/24 4:00	41,04	31,71	9,32	0,00	1			1								0		1		1					11,90	9,72
11/11/24 5:00	43,02	32,22	10,80	0,00	1			1								0		1		1					12,96	11,67
11/11/24 6:00	47,04	34,16	12,85	0,02	1			1								0		1		1					17,87	14,03
11/11/24 7:00	55,40	37,09	14,50	3,81	1			1								0		1		1					23,63	16,54
11/11/24 8:00	61,14	35,03	14,21	11,90	1			1								0		1		1					27,69	17,19
11/11/24 9:00	65,28	37,34	10,92	17,02	1			1								0		1		1					24,26	16,21
11/11/24 10:00	68,31	40,90	7,84	19,57	1			1								0		1		1					19,40	14,50
11/11/24 11:00	82,07	52,83	8,53	20,72	1			1								0		1		1					20,62	11,94
11/11/24 12:00	65,75	35,12	9,71	20,92	1			1								0		1		1					23,87	13,28
11/11/24 13:00	67,26	39,05	8,33	19,88	1			1								0		1		1					26,08	14,59
11/11/24 14:00	64,31	38,59	8,67	17,06	1			1								0		1		1					23,05	14,78
11/11/24 15:00	61,44	39,61	10,42	11,40	1			1								0		1		1					27,84	17,75
11/11/24 16:00	58,55	45,55	10,63	2,37	1			1								0	1	1		1					26,06	17,51
11/11/24 17:00	63,85	54,02	9,82	0,00	1			1								0	1	1		1					21,86	19,02
11/11/24 18:00	65,76	57,19	8,57	0,00	1			1								0	1	1		1					20,09	19,59
11/11/24 19:00	65,42	58,34	7,08	0,00	1			1								0	1	1	1	1					19,58	19,56
11/11/24 20:00	64,45	59,12	5,32	0,00	1			1								0	1	1	1	1					19,29	19,29
11/11/24 21:00	60,53	54,97	5,56	0,00	1			1								0	1	1	1	1					16,44	16,31
11/11/24 22:00	55,65	50,83	4,82	0,00	1			1								0	1	1	1						16,28	16,07
11/11/24 23:00	50,10	45,65	4,45	0,00	1			1								0	1	1	1						13,46	13,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία μειωμένης ικανότητας ATM No1 στα 8 MW λόγω διαρροής στην βαλβίδα τροφοδοσίας.