

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 11/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,71	1,89	0,82	0,00	1					1				0,95	0,95
	01:00	2,45	1,68	0,76	0,00	1					1				0,82	0,76
	02:00	2,26	1,49	0,77	0,00	1									0,79	0,79
	03:00	2,22	1,46	0,76	0,00	1									0,77	0,77
	04:00	2,34	1,57	0,77	0,00	1									0,78	0,78
	05:00	2,27	1,52	0,75	0,00	1									0,78	0,78
	06:00	2,43	1,73	0,70	0,00	1									0,84	0,85
	07:00	2,63	2,01	0,62	0,00	1					1				0,91	0,92
	08:00	2,84	2,29	0,54	0,01	1					1				0,98	0,98
	09:00	2,94	2,41	0,52	0,01	1					1				0,98	0,98
	10:00	2,92	2,15	0,42	0,35	1					1				0,99	0,99
	11:00	2,91	2,19	0,32	0,40	1					1				0,98	0,98
	12:00	2,89	2,25	0,24	0,40	1					1				0,98	0,98
	13:00	2,91	2,21	0,29	0,41	1					1				0,98	0,98
	14:00	2,95	2,11	0,42	0,41	1					1				0,99	0,99
	15:00	3,01	2,07	0,53	0,41	1					1				0,99	0,99
	16:00	3,28	2,44	0,43	0,41	1					1	1			0,99	0,99
	17:00	3,86	2,75	0,51	0,60	1						1			0,98	0,98
18:00	4,25	3,31	0,35	0,60	1						1	1		0,99	0,99	
19:00	4,29	3,45	0,24	0,60	1						1	1		0,99	0,99	
20:00	4,14	3,31	0,23	0,60	1						1	1		0,99	0,99	
21:00	3,94	3,01	0,14	0,80	1						1	1		0,98	0,98	
22:00	3,70	3,01	0,08	0,60	1						1	1		0,96	0,96	
23:00	3,13	2,69	0,04	0,40	1						1	1		0,79	0,79	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης