

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,85	2,15	0,69		1				0,72	0,72
	01:00	2,75	2,14	0,61		1				0,63	0,63
	02:00	2,66	2,14	0,52		1				0,52	0,53
	03:00	2,65	2,13	0,52		1				0,52	0,51
	04:00	2,65	2,14	0,52		1				0,52	0,52
	05:00	2,73	2,15	0,59		1				0,60	0,60
	06:00	2,89	2,19	0,70		1				0,75	0,75
	07:00	3,07	2,52	0,55		1			2	0,59	0,72
	08:00	2,93	2,43	0,49			1		2	0,50	0,80
	09:00	2,65	2,14	0,51		1				0,51	0,49
	10:00	2,60	2,14	0,46		1				0,47	0,48
	11:00	2,58	2,14	0,44		1				0,45	0,45
	12:00	3,10	2,66	0,43		1	1			0,54	0,00
	13:00	1,01	0,62	0,40			1			0,49	0,00
	14:00	3,45	2,97	0,48		1			2	0,49	0,00
	15:00	2,82	2,31	0,51		1				0,54	0,78
	16:00	3,19	2,46	0,73		1				0,88	0,87
	17:00	3,74	2,97	0,77		1				0,91	0,92
	18:00	3,97	3,09	0,88		1				0,95	0,95
	19:00	3,94	3,01	0,92		1				0,95	0,95
	20:00	3,77	2,86	0,91		1				0,94	0,94
	21:00	3,54	2,70	0,85		1				0,89	0,89
	22:00	3,28	2,48	0,80		1				0,82	0,82
23:00	3,04	2,32	0,72		1				0,76	0,76	

Γενική διακοπή στις 12:30 λόγω βλάβης της μονάδας G2. Το διάστημα 07:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης