

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,35	23,07	0,29			1		1		1				3,60	3,44
	01:00	20,90	20,63	0,26			1		1		1				2,68	2,90
	02:00	20,11	19,66	0,45			1		1		1				4,33	4,32
	03:00	19,52	19,24	0,28			1		1		1				3,72	3,70
	04:00	19,40	19,21	0,18			1		1		1				3,78	3,78
	05:00	20,60	20,48	0,12		1	1		1	1					4,16	4,16
	06:00	23,54	23,54	0,00		1	1		1	1				1	5,83	5,87
	07:00	26,94	26,91	0,03		1	1		1	1				3	7,84	7,86
	08:00	27,92	27,92	0,00		1	1		1	1				4	7,96	7,82
	09:00	29,54	29,54	0,00		1	1		1	1	1				7,07	7,11
	10:00	30,14	30,14	0,00		1	1		1	1	1				7,87	7,84
	11:00	29,71	29,71	0,00		1	1		1	1	1				7,29	7,31
	12:00	29,39	29,39	0,00		1	1		1	1	1				7,14	7,10
	13:00	28,91	28,79	0,12		1	1		1	1	1				6,62	6,63
	14:00	28,63	28,48	0,16		1	1		1	1	1				6,28	6,33
	15:00	30,75	30,47	0,28		1	1		1	1	1				8,33	8,38
	16:00	33,59	33,30	0,29		1	1		1	1	1			2	10,26	10,33
	17:00	38,55	38,37	0,17		1	1		1	1	1			6	12,85	12,86
	18:00	39,71	39,63	0,09		1	1		1	1	1			7	13,49	13,49
	19:00	39,72	39,20	0,52		1	1		1	1	1			7	13,69	13,69
	20:00	38,93	38,27	0,66		1	1		1	1	1			6	13,42	13,38
	21:00	36,18	35,69	0,50		1	1		1	1	1			4	12,17	12,17
	22:00	31,44	30,83	0,61		1	1		1	1	1			1	9,12	9,05
	23:00	26,77	26,40	0,37		1	1		1	1	1				5,67	5,61

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης