

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 12/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,95	4,91	0,03			1			2	2,65
	01:00	4,99	4,88	0,12			1			2	2,65
	02:00	4,98	4,88	0,11			1			2	2,65
	03:00	4,84	4,75	0,10			1			2	2,65
	04:00	4,75	4,65	0,10			1			2	2,65
	05:00	4,88	4,77	0,11			1			2	2,65
	06:00	5,01	5,00	0,00			1			2	2,65
	07:00	4,98	4,98	0,00			1			2	2,65
	08:00	5,10	5,05	0,05			1			2	2,65
	09:00	5,28	5,16	0,12			1			2	2,65
	10:00	5,28	5,27	0,01			1			2	2,65
	11:00	5,53	5,33	0,20			1			3	2,65
	12:00	5,75	5,75	0,00			1			3	2,65
	13:00	5,93	5,88	0,04			1			3	2,65
	14:00	6,22	5,89	0,33			1			3	2,65
	15:00	6,03	5,91	0,11			1			3	2,65
	16:00	6,00	5,94	0,06			1			3	2,65
	17:00	6,13	6,08	0,05			1			3	2,65
	18:00	3,58	3,58	0,00			1			2	2,65
	19:00	2,25	2,25	0,00			1			1	2,65
	20:00	4,42	4,42	0,00			1			2	2,65
	21:00	4,91	4,91	0,00			1			2	2,65
	22:00	4,65	4,65	0,00			1			2	2,65
	23:00	4,41	4,41	0,00			1			2	2,65
<p>Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Γενική διακοπή στις 18:45 λόγω βλάβης στο δίκτυο που προκλήθηκε από κακοκαιρία.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											