

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000			
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024		00:00	10,89	10,58	0,32	1			1			0,92	
		01:00	9,93	9,15	0,77	1			1			2,66	
		02:00	9,63	9,47	0,17	1			1			2,37	
		03:00	9,33	8,81	0,52	1			1			2,06	
		04:00	9,36	8,77	0,59	1			1			2,08	
		05:00	9,62	8,97	0,64	1			1			2,33	
		06:00	10,58	10,22	0,36	1			1			3,27	
		07:00	10,92	10,82	0,10	1			1			1	1,72
		08:00	11,94	11,94	0,00	1		1					1,39
		09:00	12,04	12,04	0,00	1		1					3,78
		10:00	11,93	11,87	0,06	1		1					3,68
		11:00	11,69	11,61	0,09	1		1					3,45
		12:00	11,84	11,66	0,18	1		1					3,58
		13:00	11,71	11,50	0,21	1		1					3,47
		14:00	12,45	12,35	0,09	1		1					3,53
		15:00	13,90	13,90	0,00	1		1	1				2,45
		16:00	14,82	14,82	0,00			1	1			1	1,58
		17:00	16,57	16,57	0,00			1	1			1	3,07
		18:00	17,59	17,58	0,01			1	1			1	4,17
		19:00	17,75	17,55	0,20			1	1			1	4,32
		20:00	17,60	17,50	0,10			1	1			1	4,17
		21:00	16,42	16,11	0,31			1	1			1	3,04
		22:00	14,55	14,17	0,38			1	1			1	1,47
		23:00	12,66	12,53	0,13			1	1			1	1,11

Μερική διακοπή στις 07:30 λόγω βλάβης της μονάδας G13. Η μονάδα G12 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης