

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,36	1,23	0,13			1				1						0,25	0,24	
	01:00	1,25	1,13	0,12			1				1						0,13	0,14	
	02:00	1,26	1,13	0,13			1				1						0,13	0,14	
	03:00	1,23	1,12	0,11			1				1						0,11	0,11	
	04:00	1,21	1,12	0,10			1				1						0,10	0,10	
	05:00	1,27	1,12	0,15			1				1						0,15	0,15	
	06:00	1,31	1,15	0,16			1				1						0,19	0,19	
	07:00	1,42	1,29	0,13			1				1						0,28	0,29	
	08:00	1,55	1,34	0,21			1				1						0,43	0,43	
	09:00	1,57	1,38	0,19			1				1						0,46	0,45	
	10:00	1,60	1,47	0,13			1				1						0,49	0,48	
	11:00	1,62	1,54	0,08			1				1						0,50	0,50	
	12:00	1,67	1,61	0,06			1				1						0,45	0,46	
	13:00	1,72	1,66	0,05			1										0,58	0,58	
	14:00	1,75	1,58	0,17			1								1		0,60	0,60	
	15:00	1,80	1,55	0,25			1								1		0,64	0,63	
	16:00	1,81	1,45	0,37			1								1		0,63	0,63	
	17:00	1,93	1,57	0,36			1								1		0,68	0,68	
	18:00	2,07	1,69	0,38			1								1		0,72	0,72	
	19:00	1,98	1,83	0,16			1				1						0,33	0,30	
	20:00	1,91	1,88	0,03			1			1	1						0,19	0,21	
	21:00	1,94	1,92	0,02			1			1	1						0,26	0,26	
	22:00	1,76	1,74	0,02			1			1	1						0,15	0,20	
23:00	1,57	1,42	0,14			1				1						0,44	0,44		

Μερική διακοπή στις 19:30, λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης