

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024	00:00	16,26	13,13	3,13	1			1						4,45	4,55
	01:00	14,93	12,33	2,60				1				1		5,24	5,21
	02:00	14,35	11,65	2,70				1				1		4,92	4,93
	03:00	13,82	11,93	1,88				1				1		4,43	4,44
	04:00	13,88	11,38	2,50				1				1		4,43	4,44
	05:00	14,97	11,69	3,28				1				1		5,23	5,25
	06:00	17,02	13,11	3,91				1				1		5,99	6,00
	07:00	19,17	14,60	4,57				1				1		6,75	6,75
	08:00	18,33	14,39	3,93				1				1		6,47	6,46
	09:00	18,10	14,26	3,84				1				1		6,41	6,37
	10:00	17,32	13,30	4,02				1				1		6,12	6,11
	11:00	16,92	12,57	4,35				1				1		5,94	5,94
	12:00	17,22	12,45	4,77				1				1		5,92	5,92
	13:00	17,63	13,32	4,31				1				1		6,06	6,07
	14:00	17,75	13,78	3,97				1				1		6,08	6,09
	15:00	18,77	15,54	3,23				1				1		6,43	6,43
	16:00	21,20	19,07	2,13		1		1				1		6,16	6,03
	17:00	24,29	22,03	2,26		1		1				1		7,96	8,16
	18:00	25,59	23,44	2,16		1		1				1		8,42	8,94
	19:00	25,88	21,99	3,89		1		1				1		8,42	9,06
	20:00	25,65	22,77	2,88		1		1				1		8,42	8,97
	21:00	24,28	20,68	3,61		1		1				1		8,18	8,27
	22:00	21,90	18,25	3,64		1		1				1		6,09	6,07
	23:00	19,40	15,85	3,54		1		1						5,53	5,55

Τα ΑΠ ΨΑΡΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης