

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/11/24 0:00	46,10	41,60	4,50	0,00	1			1								0	1	1	1						12,77	9,13
12/11/24 1:00	43,48	39,30	4,17	0,00	1			1								0	1	1	1						11,58	6,36
12/11/24 2:00	41,79	38,37	3,41	0,00	1			1								0	1		1						11,71	10,52
12/11/24 3:00	40,89	34,85	6,03	0,00	1			1								0	1		1						15,96	11,13
12/11/24 4:00	41,13	35,71	5,42	0,00	1			1								0	1		1						15,14	11,29
12/11/24 5:00	43,45	41,42	2,02	0,00	1			1								0	1		1						12,37	11,56
12/11/24 6:00	46,59	45,95	0,63	0,02	1			1								0	1	1	1						9,51	9,54
12/11/24 7:00	53,86	49,73	0,61	3,51	1			1								0	1	1	1						13,24	13,20
12/11/24 8:00	59,40	47,44	0,51	11,46	1			1								0	1	1	1						10,77	10,70
12/11/24 9:00	63,75	47,03	0,40	16,32	1			1								0	1	1	1						10,25	10,11
12/11/24 10:00	65,35	45,73	0,24	19,39	1			1								0	1	1	1						8,93	8,86
12/11/24 11:00	65,68	44,54	0,36	20,78	1			1								0	1	1	1						7,66	7,61
12/11/24 12:00	66,37	44,62	0,73	21,02	1			1								0	1	1	1						7,97	7,81
12/11/24 13:00	65,98	47,14	0,44	18,40	1			1								0	1	1	1						10,24	10,24
12/11/24 14:00	62,90	47,43	0,70	14,77	1			1								0	1	1	1						10,89	10,67
12/11/24 15:00	59,89	49,37	0,58	9,94	1			1								0	1	1	1						11,65	11,02
12/11/24 16:00	59,10	56,08	0,47	2,55	1			1								0	1	1	1						17,19	17,18
12/11/24 17:00	64,59	64,44	0,14	0,00	1			1								0	1	1	1	1	1				19,02	19,07
12/11/24 18:00	66,79	66,21	0,57	0,00	1			1								0	1	1	1	1	1				19,81	19,82
12/11/24 19:00	66,13	65,91	0,21	0,00	1			1								0	1	1	1	1	1				19,73	19,73
12/11/24 20:00	65,23	65,20	0,03	0,00	1			1								0	1	1	1	1	1				19,50	19,51
12/11/24 21:00	61,78	61,74	0,04	0,00	1			1								0	1	1	1	1	1				17,48	17,44
12/11/24 22:00	56,21	56,11	0,09	0,00	1			1								0	1	1	1	1	1				11,99	11,88
12/11/24 23:00	50,67	50,07	0,60	0,00	1			1								0		1	1	1					9,72	9,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία μειωμένης ικανότητας ATM Νο1 (8 MW), απο 00:00 έως 8:45 λόγω διαρροής βαλβίδας τροφοδοτικού νερού .