

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024	00:00	22,86	22,83	0,03			1		1		1				3,21	3,09
	01:00	20,47	20,47	0,00			1		1		1				3,36	3,42
	02:00	19,80	19,80	0,00			1		1		1				3,98	3,97
	03:00	19,06	19,06	0,00			1		1		1				3,27	3,28
	04:00	19,21	19,21	0,00			1		1		1				3,39	3,40
	05:00	20,33	20,33	0,00			1		1		1				4,42	4,44
	06:00	23,16	23,12	0,03		1	1				1	1		1	6,14	6,23
	07:00	27,14	27,14	0,00		1	1				1	1		4	8,46	8,50
	08:00	28,85	28,85	0,00		1	1				1	1		5	9,46	9,48
	09:00	30,24	30,24	0,00		1	1				1	1		6	10,18	10,22
	10:00	31,92	31,86	0,05		1	1				1	1		7	11,39	11,38
	11:00	32,78	32,78	0,00		1	1				1	1		8	11,71	11,65
	12:00	33,97	33,97	0,00		1	1				1	1		9	12,44	12,43
	13:00	35,41	35,41	0,00		1	1			1	1	1		5	11,38	11,28
	14:00	35,61	35,61	0,00		1	1			1	1	1		3	11,67	11,64
	15:00	35,75	35,75	0,00		1	1			1	1	1		3	11,75	11,78
	16:00	36,52	36,52	0,00		1	1			1	1	1		4	11,96	12,00
	17:00	39,87	39,87	0,00		1	1			1	1	1		7	13,56	13,59
	18:00	41,26	41,26	0,00		1	1			1	1	1		8	13,73	13,73
	19:00	41,16	41,16	0,00		1	1			1	1	1		8	13,73	13,73
	20:00	40,02	40,02	0,00		1	1			1	1	1		7	13,69	13,68
	21:00	36,89	36,89	0,00		1	1			1	1	1		4	12,45	12,41
	22:00	31,69	31,69	0,00		1	1			1	1	1		1	9,01	8,90
	23:00	27,20	27,20	0,00		1	1			1	1	1			5,38	5,40

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ βγήκε εκτός λειτουργίας η μονάδα G9.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης