

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 13/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,14	4,14	0,00			1			2	2,65
	01:00	4,28	4,28	0,00			1			1	2,65
	02:00	4,30	4,30	0,00			1			1	2,65
	03:00	4,15	4,15	0,00			1			1	2,65
	04:00	4,11	4,11	0,00			1			1	2,65
	05:00	4,17	4,17	0,00			1			1	2,65
	06:00	4,28	4,28	0,00			1			1	2,65
	07:00	4,30	4,30	0,00			1			1	2,65
	08:00	4,43	4,43	0,00			1			1	2,65
	09:00	4,41	4,40	0,01			1			1	2,65
	10:00	4,41	4,08	0,33			1			1	2,65
	11:00	4,61	4,36	0,25			1			1	2,65
	12:00	4,94	4,80	0,14			1			2	2,65
	13:00	4,89	4,71	0,18			1			2	2,65
	14:00	4,80	4,53	0,27			1			3	2,65
	15:00	4,54	4,54	0,00			1			2	1,37
	16:00	4,89	4,89	0,00			1			2	1,20
	17:00	5,25	5,07	0,18			1			2	0,92
	18:00	6,14	5,96	0,18			1			3	0,60
	19:00	6,13	5,99	0,14			1			3	0,60
	20:00	6,20	6,13	0,07			1			3	1,15
	21:00	5,97	5,97	0,00			1			3	1,75
	22:00	5,55	5,55	0,00			1			3	1,80
	23:00	5,21	5,21	0,00			1			2	1,80

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Μερική διακοπή στις 14:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο που προκλήθηκε από κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης