

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024	00:00	10,99	10,07	0,92				1		1	1,75
	01:00	10,13	9,32	0,81				1		1	0,84
	02:00	9,92	9,49	0,43				1		1	0,63
	03:00	9,57	9,57	0,00				1		1	0,27
	04:00	9,45	9,44	0,01				1		1	0,16
	05:00	9,81	9,73	0,08				1		1	0,53
	06:00	10,52	10,52	0,00				1		1	1,19
	07:00	11,95	11,95	0,00				1		1	2,63
	08:00	11,88	11,88	0,00				1		1	2,56
	09:00	12,77	12,77	0,00				1		1	3,45
	10:00	12,35	12,33	0,03				1		1	3,06
	11:00	12,84	12,80	0,04				1		1	3,55
	12:00	12,33	12,33	0,00				1		1	3,04
	13:00	12,67	12,66	0,01				1		1	3,36
	14:00	13,10	13,10	0,00				1		1	3,78
	15:00	13,98	13,97	0,01			1	1		1	1,91
	16:00	15,02	15,02	0,00			1	1		1	1,54
	17:00	16,48	16,48	0,00			1	1		1	3,00
	18:00	17,54	17,49	0,04			1	1		1	4,10
	19:00	17,70	17,70	0,00			1	1		1	4,28
	20:00	17,38	17,16	0,21			1	1		1	3,99
	21:00	15,96	15,87	0,09			1	1		1	2,57
	22:00	14,25	14,20	0,05			1	1		1	0,87
	23:00	12,34	12,29	0,05				1		1	1,78

Η μονάδα G12 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσεται τελευταία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης