

| ΗΣ ΧΙΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024 | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|---|--|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 9,500 | 11,280 | 14,476 | 14,476 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 4,200 | | | |
| ΕΡΕΣΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024 | 00:00 | 16,91 | 16,91 | 0,00 | | 1 | | 1 | | | | | | 3,86 | 3,80 | |
| | 01:00 | 15,39 | 15,39 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | 2,98 | 2,96 | |
| | 02:00 | 14,74 | 14,74 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | 2,30 | 2,29 | |
| | 03:00 | 14,27 | 14,27 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | 1,80 | 1,81 | |
| | 04:00 | 14,10 | 14,10 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | 1,60 | 1,63 | |
| | 05:00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | 2,49 | 2,53 | |
| | 06:00 | 17,34 | 17,34 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | 4,76 | 4,83 | |
| | 07:00 | 20,17 | 20,17 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4,54 | 3,93 | |
| | 08:00 | 21,28 | 21,28 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,64 | 2,66 | |
| | 09:00 | 21,87 | 21,87 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3,23 | 3,26 | |
| | 10:00 | 22,43 | 22,43 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3,82 | 3,85 | |
| | 11:00 | 22,15 | 22,15 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3,93 | 3,85 | |
| | 12:00 | 22,59 | 22,59 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4,61 | 4,47 | |
| | 13:00 | 23,25 | 23,22 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4,91 | 4,95 | |
| | 14:00 | 24,91 | 24,90 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5,89 | 6,36 | |
| | 15:00 | 24,51 | 24,51 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5,54 | 5,91 | |
| | 16:00 | 24,70 | 24,70 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5,71 | 6,15 | |
| | 17:00 | 26,78 | 26,76 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,03 | 8,19 | |
| | 18:00 | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,37 | 9,23 | |
| | 19:00 | 28,23 | 28,23 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,37 | 9,50 | |
| | 20:00 | 28,44 | 28,44 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,37 | 9,51 | |
| | 21:00 | 26,73 | 26,65 | 0,08 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,05 | 8,10 | |
| | 22:00 | 23,67 | 23,64 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4,74 | 5,10 | |
| | 23:00 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,35 | 1,69 | |

Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ έως τις 09:00. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ από τις 07:00 και το ΑΠ ΑΙΠΟΣ από τις 18:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης