

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 13/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,67	2,38	0,29	0,00	1				1	1				0,67	0,68
	01:00	2,48	2,25	0,24	0,00	1				1	1				0,66	0,67
	02:00	2,24	2,03	0,21	0,00	1				1					0,79	0,79
	03:00	2,15	2,04	0,11	0,00	1				1					0,74	0,74
	04:00	2,16	2,07	0,08	0,00	1				1					0,75	0,75
	05:00	2,23	2,10	0,13	0,00	1				1					0,78	0,78
	06:00	2,39	2,38	0,01	0,00	1				1					0,83	0,83
	07:00	2,72	2,72	0,00	0,00	1				1	1				0,93	0,93
	08:00	2,85	2,85	0,00	0,00	1				1	1				0,93	0,94
	09:00	3,14	3,13	0,00	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	10:00	3,18	3,17	0,00	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	11:00	3,01	2,99	0,02	0,00	1				1	1				0,98	0,99
	12:00	3,10	2,70	0,04	0,35	1					1				0,92	0,91
	13:00	3,18	2,55	0,03	0,60	1					1				0,98	0,98
	14:00	3,29	2,66	0,03	0,60	1					1				0,99	0,99
	15:00	3,23	2,59	0,04	0,60	1					1				0,95	0,94
	16:00	3,40	2,78	0,02	0,60	1					1	1			0,92	0,92
	17:00	3,90	3,29	0,01	0,60	1					1	1	1		0,95	0,95
18:00	4,30	3,69	0,01	0,60	1					1	1	1		0,99	0,99	
19:00	4,22	3,57	0,04	0,60	1					1	1	1		0,99	0,99	
20:00	4,20	3,76	0,04	0,40	1					1	1	1		0,99	0,99	
21:00	3,88	3,79	0,08	0,01	1					1	1	1		0,99	0,99	
22:00	3,64	3,54	0,10	0,00	1					1	1	1		0,99	0,99	
23:00	3,20	3,08	0,11	0,00	1					1	1	1		0,95	0,95	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης