

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | | Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024 | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------------------------|--------|-------|---------|-----------|--------------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,100 |
| Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ. ΗΖ (x5) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024 | 00:00 | 23,44 | 14,07 | 9,38 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | 01:00 | 21,73 | 13,04 | 8,69 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | 02:00 | 20,56 | 12,34 | 8,23 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | 03:00 | 19,84 | 11,91 | 7,94 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | 04:00 | 19,57 | 11,74 | 7,83 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | 05:00 | 20,13 | 12,08 | 8,05 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | 06:00 | 21,87 | 13,12 | 8,75 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| | 07:00 | 24,95 | 14,97 | 9,98 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| | 08:00 | 28,19 | 16,91 | 11,27 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | 09:00 | 31,35 | 18,81 | 12,54 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | 10:00 | 33,29 | 19,97 | 13,32 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 11:00 | 34,14 | 20,59 | 13,55 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 12:00 | 34,45 | 21,71 | 12,74 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 13:00 | 33,94 | 22,91 | 11,03 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 14:00 | 32,72 | 21,95 | 10,77 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 15:00 | 31,94 | 19,56 | 12,38 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | 16:00 | 32,55 | 19,53 | 13,02 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | 17:00 | 35,74 | 22,34 | 13,40 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | 18:00 | 37,82 | 25,14 | 12,68 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 19:00 | 38,13 | 25,34 | 12,79 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 20:00 | 36,93 | 23,99 | 12,94 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 21:00 | 34,23 | 22,58 | 11,65 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 22:00 | 30,49 | 18,95 | 11,55 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | 23:00 | 26,77 | 16,06 | 10,71 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης