

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ						Κυριακή		17/11/2024
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Κυριακή	00:00	3,69	3,50	0,19			1			
	01:00	3,47	2,20	1,27			1			
	02:00	3,28	2,20	1,08			1			
	03:00	3,15	2,20	0,95			1			
	04:00	3,09	2,20	0,89			1			
	05:00	3,07	2,20	0,87			1			
	06:00	3,08	2,20	0,88			1			
	07:00	3,22	2,20	1,02			1			
	08:00	3,45	2,20	1,25			1			
	09:00	3,72	2,23	1,49			1			
	10:00	3,86	2,31	1,54			1			
	11:00	4,00	2,40	1,60			1			
	12:00	4,06	2,44	1,62			1			
	13:00	4,03	2,42	1,61			1			
	14:00	3,91	2,35	1,57			1			
	15:00	3,78	2,37	1,41			1			
	16:00	3,86	2,91	0,95			1			
	17:00	4,14	3,57	0,57			1			
	18:00	4,41	4,09	0,32			1			1
	19:00	4,62	4,42	0,20			1			1
	20:00	4,82	4,74	0,08			1			1
	21:00	4,84	4,84	0,00			1			1
	22:00	4,88	4,88	0,00			1			1
	23:00	4,80	4,80	0,00			1			1

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.