

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,08	23,08	0,00			1		1		1				3,53	3,55
	01:00	20,79	20,79	0,00			1		1		1				4,99	4,98
	02:00	19,77	19,77	0,00			1		1		1				3,93	3,94
	03:00	19,23	19,23	0,00			1		1		1				3,38	3,37
	04:00	19,30	19,30	0,00			1		1		1				3,44	3,44
	05:00	20,38	20,38	0,00			1		1		1				4,46	4,51
	06:00	23,52	23,50	0,01		1	1			1	1		1		6,26	6,34
	07:00	28,10	28,00	0,10		1	1			1	1		4		9,14	9,21
	08:00	30,27	29,77	0,51		1	1			1	1		6		10,38	10,43
	09:00	31,71	30,65	1,06		1	1			1	1		6		11,63	11,66
	10:00	33,50	31,53	1,98		1	1			1	1		7		12,87	12,95
	11:00	35,70	33,68	2,02		1	1			1	1		9		13,72	13,73
	12:00	36,03	34,34	1,69		1	1			1	1		9		13,72	13,72
	13:00	37,08	33,55	3,53		1	1		1	1	1		5		13,53	13,49
	14:00	35,54	32,92	2,62		1	1		1	1	1		2		12,64	12,63
	15:00	34,66	32,48	2,18		1	1		1	1	1		1		12,05	12,07
	16:00	35,57	33,52	2,05		1	1		1	1	1		2		12,36	12,32
	17:00	38,28	34,82	3,46		1	1		1	1	1		3		13,54	13,59
	18:00	39,52	35,42	4,11		1	1		1	1	1		4		13,73	13,73
	19:00	39,58	35,24	4,34		1	1		1	1	1		4		13,73	13,73
	20:00	39,11	31,89	7,21		1	1		1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	36,40	29,76	6,65		1	1		1	1	1				13,49	13,45
	22:00	32,01	29,18	2,83		1	1		1	1	1				9,91	9,80
	23:00	27,42	26,92	0,50			1		1	1	1				7,53	7,48

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:00 με 04:00. Η μονάδα G9 απεντάχθηκε λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης