

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,02	4,18	0,84					1						1,20	1,25	
	01:00	4,67	3,50	1,17					1						1,42	1,42	
	02:00	4,48	3,34	1,15					1						1,25	1,25	
	03:00	4,33	3,30	1,02					1						1,07	1,07	
	04:00	4,36	3,50	0,86					1						1,10	1,10	
	05:00	4,61	3,56	1,05					1						1,33	1,35	
	06:00	5,27	4,32	0,95			1		1						1,34	1,33	
	07:00	6,25	5,51	0,74			1		1						1,08	1,07	
	08:00	6,88	5,87	1,02	1		1	1							1,55	1,58	
	09:00	7,59	6,64	0,95	1		1	1							2,15	2,17	
	10:00	8,29	7,33	0,96	1		1	1							2,58	2,57	
	11:00	8,65	7,73	0,92	1		1	1						1	2,71	2,72	
	12:00	8,67	8,19	0,49	1		1	1						1	2,74	2,75	
	13:00	8,45	8,06	0,40	1		1	1						1	2,54	2,53	
	14:00	8,01	7,74	0,28	1		1	1						1	2,13	2,11	
	15:00	7,75	7,09	0,65	1		1	1							2,33	2,33	
	16:00	7,85	6,82	1,03	1		1	1							2,41	2,43	
	17:00	8,63	7,51	1,12	1		1	1							2,84	2,92	
	18:00	9,21	8,05	1,16	1		1	1							2,85	2,99	
	19:00	9,19	7,80	1,39	1	1	1	1							3,00	3,01	
20:00	8,76	8,20	0,56	1	1	1	1							2,65	2,63		
21:00	7,79	7,27	0,53	1	1	1	1							2,16	2,16		
22:00	6,77	6,38	0,39	1		1	1							1,46	1,48		
23:00	5,96	5,59	0,37	1			1							1,66	1,63		

Το ΑΠ ΑΓ ΣΩΖΩΝ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 17:00 με 19:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης