

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 14/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,03	5,03	0,00			1			2	1,80
	01:00	4,85	4,85	0,00			1			2	1,80
	02:00	4,71	4,71	0,00			1			2	1,80
	03:00	4,68	4,68	0,00			1			2	1,80
	04:00	4,69	4,69	0,00			1			2	1,80
	05:00	4,69	4,62	0,07			1			2	1,80
	06:00	4,92	4,74	0,18			1			2	1,80
	07:00	5,17	4,89	0,28			1			2	1,80
	08:00	5,44	5,17	0,28			1			2	1,80
	09:00	4,62	4,46	0,16			1	1		2	1,80
	10:00	4,38	4,38	0,00				1		5	1,80
	11:00	4,49	4,49	0,00			1			3	1,80
	12:00	4,44	4,44	0,00			1			2	1,80
	13:00	4,80	4,80	0,00			1			3	1,80
	14:00	4,91	4,13	0,78			1			2	2,03
	15:00	5,12	3,91	1,21			1	1,21		1	2,08
	16:00	5,61	4,44	1,17			1			2	1,80
	17:00	5,90	4,46	1,44			1			2	1,80
	18:00	6,03	5,02	1,01			1			3	1,22
	19:00	6,13	5,19	0,94			1			3	1,20
20:00	6,19	5,38	0,81			1			3	1,20	
21:00	5,82	4,82	1,00			1			3	1,20	
22:00	5,50	4,44	1,07			1			3	1,48	
23:00	5,19	4,02	1,17			1	1,17		2	1,75	

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Μερική διακοπή στις 09:30, 10:40 και 11:45 λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης