

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024 | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024 | 00:00 | 1,30 | 1,28 | 0,02 | 1 | 1 | | | | | | 0,18 | 0,19 | |
| | 01:00 | 1,24 | 1,23 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | 0,12 | 0,12 | |
| | 02:00 | 1,24 | 1,23 | 0,02 | 1 | 1 | | | | | | 0,11 | 0,12 | |
| | 03:00 | 1,22 | 1,21 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | 0,09 | 0,10 | |
| | 04:00 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | 0,15 | 0,15 | |
| | 05:00 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | 0,24 | 0,24 | |
| | 06:00 | 1,41 | 1,37 | 0,04 | 1 | 1 | | | | | | 0,28 | 0,28 | |
| | 07:00 | 1,51 | 1,47 | 0,05 | 1 | 1 | | | | | | 0,40 | 0,39 | |
| | 08:00 | 1,58 | 1,50 | 0,08 | | 1 | | 1 | | | | 0,41 | 0,39 | |
| | 09:00 | 1,67 | 1,61 | 0,06 | | 1 | | 1 | | | | 0,53 | 0,53 | |
| | 10:00 | 1,76 | 1,72 | 0,05 | | 1 | | 1 | | | | 0,61 | 0,61 | |
| | 11:00 | 1,83 | 1,83 | 0,00 | | 1 | | 1 | | | | 0,63 | 0,64 | |
| | 12:00 | 1,86 | 1,85 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | 0,64 | 0,62 | |
| | 13:00 | 1,85 | 1,84 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | 0,65 | 0,65 | |
| | 14:00 | 1,81 | 1,79 | 0,02 | 1 | 1 | | | | | | 0,63 | 0,63 | |
| | 15:00 | 1,78 | 1,75 | 0,04 | 1 | 1 | | | | | | 0,62 | 0,62 | |
| | 16:00 | 1,80 | 1,76 | 0,04 | 1 | 1 | | | | | | 0,63 | 0,63 | |
| | 17:00 | 2,12 | 2,05 | 0,07 | 1 | 1 | | 1 | | | | 0,61 | 0,59 | |
| | 18:00 | 2,21 | 2,13 | 0,07 | 1 | 1 | | 1 | | | | 0,54 | 0,53 | |
| | 19:00 | 2,20 | 2,10 | 0,11 | 1 | 1 | | 1 | | | | 0,53 | 0,52 | |
| 20:00 | 2,13 | 2,02 | 0,10 | 1 | 1 | | 1 | | | | 0,47 | 0,45 | | |
| 21:00 | 2,04 | 1,90 | 0,14 | 1 | 1 | | 1 | | | | 0,37 | 0,36 | | |
| 22:00 | 1,88 | 1,65 | 0,23 | 1 | 1 | | | | | | 0,50 | 0,57 | | |
| 23:00 | 1,66 | 1,47 | 0,19 | 1 | 1 | | | | | | 0,55 | 0,54 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης