

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024	00:00	10,73	10,40	0,33				1		1	1,49
	01:00	9,98	9,88	0,10				1		1	0,71
	02:00	9,90	9,90	0,00				1		1	0,62
	03:00	9,52	9,52	0,00				1		1	0,25
	04:00	9,32	9,32	0,00				1		1	0,05
	05:00	9,66	9,66	0,00				1		1	0,34
	06:00	10,65	10,58	0,07				1		1	1,33
	07:00	11,97	11,61	0,36				1		1	2,65
	08:00	12,20	11,97	0,23				1		1	2,91
	09:00	12,30	12,09	0,21				1		1	3,01
	10:00	12,41	12,14	0,27				1		1	3,12
	11:00	12,85	12,33	0,53				1		1	3,55
	12:00	13,21	12,61	0,60				1		1	3,93
	13:00	12,58	12,05	0,54				1		1	3,29
	14:00	13,22	12,89	0,33				1		1	3,91
	15:00	13,43	13,17	0,26				1		1	3,38
	16:00	14,12	14,04	0,08				1	1	1	0,67
	17:00	16,01	15,93	0,07				1	1	1	2,54
	18:00	17,05	16,81	0,24				1	1	1	3,64
	19:00	17,13	16,87	0,26				1	1	1	3,70
	20:00	16,99	16,38	0,61				1	1	1	3,58
	21:00	15,62	15,37	0,25				1	1	1	2,26
	22:00	13,77	13,53	0,24				1	1	1	0,43
	23:00	11,97	11,10	0,87				1	1	1	2,32

Το ΑΠ ΑΓ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 22:00. Τις βραδινές ώρες τηρήθηκε αυξημένη εφεδρεία λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης