

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 14/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,80	2,75	0,05	0,00	1				1		1			0,88	0,87
	01:00	2,50	2,47	0,02	0,00	1				1		1			0,24	0,22
	02:00	2,30	2,28	0,03	0,00	1				1					0,78	0,80
	03:00	2,20	2,19	0,01	0,00	1				1					0,76	0,76
	04:00	2,22	2,21	0,00	0,01	1				1					0,77	0,78
	05:00	2,30	2,29	0,00	0,01	1				1					0,81	0,81
	06:00	2,42	2,39	0,03	0,01	1				1					0,85	0,85
	07:00	2,77	2,71	0,06	0,00	1				1			1		0,92	0,92
	08:00	2,86	2,78	0,07	0,00	1				1			1		0,95	0,95
	09:00	2,82	2,68	0,14	0,01	1				1			1		0,92	0,92
	10:00	3,05	2,88	0,15	0,01	1				1			1		0,99	0,99
	11:00	3,08	2,82	0,26	0,00	1				1			1		0,99	0,99
	12:00	3,08	2,88	0,20	0,00	1				1		1	1		0,93	0,92
	13:00	3,00	2,87	0,13	0,00	1				1		1	1		0,93	0,94
	14:00	3,13	2,99	0,14	0,00	1				1		1	1		0,99	0,99
	15:00	3,07	2,87	0,20	0,00	1				1		1	1		0,98	0,98
	16:00	3,24	3,08	0,15	0,01	1				1		1	1		0,99	0,99
	17:00	3,83	3,69	0,14	0,00	1				1		1	1		0,99	0,99
	18:00	4,23	4,16	0,07	0,00	1				1		1	1		0,99	0,99
	19:00	4,23	4,12	0,12	0,00	1				1		1	1		0,99	0,99
20:00	4,10	3,98	0,12	0,00	1				1		1	1		0,99	0,99	
21:00	3,82	3,72	0,10	0,00	1				1		1	1		0,99	0,99	
22:00	3,58	3,46	0,11	0,00	1				1		1			0,99	0,99	
23:00	3,17	3,07	0,10	0,00	1				1		1			0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης