

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Ρ P P E H	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,94	2,26	0,68		1				0,71	0,74
	01:00	2,80	2,17	0,62		1				0,62	0,67
	02:00	2,77	2,17	0,60		1				0,61	0,64
	03:00	2,71	2,17	0,54		1				0,57	0,58
	04:00	2,72	2,13	0,59		1				0,55	0,58
	05:00	2,79	2,15	0,63		1				0,60	0,65
	06:00	2,84	2,16	0,68		1				0,69	0,69
	07:00	2,90	2,20	0,70		1				0,71	0,71
	08:00	2,94	2,19	0,75		1				0,67	0,73
	09:00	2,93	2,22	0,72		1				0,69	0,73
	10:00	2,98	2,25	0,73		1				0,74	0,74
	11:00	2,87	2,18	0,68		1				0,69	0,70
	12:00	2,95	2,25	0,70		1				0,69	0,73
	13:00	2,96	2,23	0,73		1				0,74	0,74
	14:00	2,99	2,31	0,67		1				0,67	0,74
	15:00	3,13	2,47	0,66		1				0,65	0,78
	16:00	3,43	2,78	0,65		1				0,67	0,86
	17:00	4,09	3,21	0,88		1				0,86	0,95
	18:00	4,19	3,26	0,93		1				0,71	0,95
	19:00	4,08	3,16	0,93		1				0,95	0,95
	20:00	4,01	3,07	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	3,61	2,79	0,82		1				0,81	0,90
	22:00	3,38	2,54	0,84		1				0,84	0,85
	23:00	3,05	2,31	0,74		1				0,73	0,76

Το ΑΠ Έξω χιόνι παρουσίαζε τηλεπικοινωνιακή αστάθεια όλη την διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης