

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,21	22,93	0,28			1		1		1				5,06	5,10
	01:00	20,82	20,55	0,27			1		1		1				5,07	5,03
	02:00	19,87	19,68	0,19			1		1		1				4,07	4,08
	03:00	19,54	19,40	0,14			1		1		1				3,75	3,74
	04:00	19,50	19,39	0,11			1		1		1				3,71	3,69
	05:00	20,45	20,33	0,13			1		1		1				4,57	4,61
	06:00	23,28	23,24	0,04		1	1				1	1			6,23	6,32
	07:00	27,05	27,05	0,00		1	1				1	1		3	8,43	8,49
	08:00	29,40	29,40	0,00		1	1				1	1		6	9,60	9,61
	09:00	28,70	28,70	0,00		1	1				1	1		5	9,15	9,14
	10:00	28,70	28,70	0,00		1	1				1	1		5	9,24	9,24
	11:00	29,74	29,65	0,08		1	1				1	1		6	9,88	9,82
	12:00	30,45	30,29	0,16		1	1			1	1	1		4	9,05	8,97
	13:00	31,38	31,11	0,27		1	1			1	1	1			9,00	9,05
	14:00	30,94	30,51	0,44		1	1			1	1	1			8,81	8,71
	15:00	30,29	30,29	0,00		1	1			1	1	1			7,90	7,94
	16:00	32,67	32,67	0,00		1	1			1	1	1		1	9,77	9,84
	17:00	36,55	36,55	0,00		1	1			1	1	1		4	12,06	12,14
	18:00	37,66	37,66	0,00		1	1			1	1	1		5	12,64	12,64
	19:00	37,63	37,63	0,00		1	1			1	1	1		5	12,62	12,59
	20:00	36,74	36,71	0,03		1	1			1	1	1		4	12,21	12,19
	21:00	33,70	33,31	0,39		1	1			1	1	1		2	10,75	10,68
	22:00	30,29	28,44	1,84			1			1	1	1			9,23	9,19
	23:00	26,28	23,29	2,99			1			1	1	1			7,32	7,26

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ 5MW. Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ απεντάχθηκε η μονάδα G9.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης