

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 15/11/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,94	4,60	0,34			1			2	1,20
	01:00	4,70	4,28	0,43			1			2	1,20
	02:00	4,55	4,12	0,43			1			2	1,04
	03:00	4,55	4,19	0,36			1			2	0,60
	04:00	4,54	4,23	0,31			1			2	0,60
	05:00	4,56	4,13	0,43			1			2	1,32
	06:00	4,86	4,24	0,62			1			2	1,20
	07:00	4,89	4,35	0,54			1			2	1,20
	08:00	4,97	4,60	0,38			1			2	1,20
	09:00	4,87	4,75	0,12			1			3	1,20
	10:00	5,05	4,76	0,29			1			3	1,20
	11:00	5,07	4,75	0,32			1			3	1,20
	12:00	5,12	4,76	0,36			1			3	1,20
	13:00	5,16	4,60	0,56			1			3	1,20
	14:00	5,06	4,42	0,63			1			3	1,20
	15:00	5,31	4,58	0,73			1			2	1,20
	16:00	5,25	4,61	0,64			1			3	1,20
	17:00	5,53	4,96	0,57			1			3	1,20
	18:00	5,79	5,03	0,77			1			3	1,20
	19:00	5,74	4,77	0,97			1			3	1,20
	20:00	5,28	4,27	1,01			1			2	1,43
	21:00	4,50	3,58	0,91			1			1	1,45
	22:00	3,96	3,43	0,53			1			1	0,93
	23:00	3,68	3,13	0,55			1			1	0,62

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης