

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 16/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,44	3,10	0,33			1				1,20
	01:00	3,27	3,04	0,23			1				1,20
	02:00	3,15	2,65	0,50			1				1,10
	03:00	3,01	3,01	0,00			1				0,02
	04:00	2,97	2,97	0,00			1				0,00
	05:00	3,03	3,03	0,00			1				0,00
	06:00	3,09	3,09	0,00			1				0,00
	07:00	3,25	3,25	0,00			1				0,00
	08:00	3,07	3,07	0,00			1				0,00
	09:00	3,15	3,09	0,06			1				0,14
	10:00	3,75	3,44	0,30			1				1,11
	11:00	3,47	3,06	0,40			1				1,13
	12:00	3,69	3,13	0,57			1				0,60
	13:00	4,22	3,32	0,91			1				1,14
	14:00	4,50	2,74	1,76			1				1,80
	15:00	3,68	3,61	0,07			1			1	1,80
	16:00	3,65	3,65	0,00			1			1	1,80
	17:00	3,95	3,95	0,00			1			1	1,80
	18:00	4,22	3,66	0,56			1			1	0,94
	19:00	4,23	3,64	0,58			1			1	0,60
	20:00	4,25	3,66	0,58			1			1	0,60
	21:00	3,77	3,18	0,58			1			1	0,60
	22:00	3,61	3,02	0,58			1				0,60
	23:00	3,29	2,71	0,58			1				0,60

**Παρατηρήσεις:** Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης