

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή 17/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,04	2,48	0,56			1				0,58
	01:00	2,77	2,77	0,00			1				0,00
	02:00	2,59	2,59	0,00			1				0,00
	03:00	2,58	2,58	0,00			1				0,00
	04:00	2,51	2,51	0,00			1				0,00
	05:00	2,57	2,57	0,00			1				0,00
	06:00	2,63	2,63	0,00			1				0,00
	07:00	2,66	2,66	0,00			1				0,00
	08:00	2,83	2,35	0,48			1				0,83
	09:00	3,05	2,09	0,96			1			2	1,24
	10:00	3,51	3,15	0,37			1				0,44
	11:00	3,84	2,90	0,94			1				1,24
	12:00	3,98	2,74	1,24			1				1,45
	13:00	3,95	2,67	1,29			1				1,38
	14:00	3,89	2,86	1,03			1				1,20
	15:00	3,65	2,64	1,00			1			2	1,46
	16:00	3,22	2,50	0,72						3	1,80
	17:00	3,38	3,13	0,25						4	1,80
	18:00	4,33	4,25	0,08			1			2	2,57
	19:00	4,29	4,27	0,02			1			2	2,65
	20:00	4,25	4,25	0,00			1			2	2,65
	21:00	4,11	4,11	0,00			1			2	2,65
	22:00	4,69	4,69	0,00			1			2	2,65
	23:00	4,80	4,80	0,00			1			3	2,65

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Στις 15:42 η G5 βγήκε εκτός λόγω βλάβης και επανεντάχθηκε στις 17:57.

Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης