

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024	00:00	10,58	9,24	1,34				1		1	1,13
	01:00	9,72	9,26	0,47				1		1	0,33
	02:00	9,39	9,24	0,15				1		1	0,11
	03:00	9,15	9,11	0,04				1		1	0,00
	04:00	9,06	9,06	0,00				1		1	0,00
	05:00	9,26	9,26	0,00				1		1	0,05
	06:00	10,24	10,23	0,01				1		1	0,93
	07:00	11,44	11,44	0,00				1		1	2,12
	08:00	11,67	11,67	0,00				1		1	2,34
	09:00	11,49	11,49	0,00				1		1	2,18
	10:00	11,75	11,26	0,48				1		1	2,47
	11:00	12,17	11,68	0,48				1		1	2,84
	12:00	12,44	11,83	0,60				1		1	3,13
	13:00	12,48	11,25	1,23				1		1	3,21
	14:00	12,25	11,35	0,90				1		1	2,94
	15:00	12,34	12,03	0,31				1		1	3,05
	16:00	13,58	13,19	0,39	1			1		1	3,36
	17:00	15,51	15,18	0,33	1				1	1	2,04
	18:00	16,43	16,30	0,13	1				1	1	3,00
	19:00	16,66	16,50	0,16	1				1	1	3,24
	20:00	16,21	16,07	0,14	1				1	1	2,83
	21:00	13,36	13,22	0,14	1				1	1	1,53
	22:00	8,80	8,60	0,20	1		1			1	0,02
	23:00	11,99	11,82	0,18	1		1			1	0,22

Από τις 21:00 επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ. Μερική διακοπή στις 21:50 λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης