

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024	00:00	10,73	10,50	0,23	1					1	0,42
	01:00	9,74	9,61	0,13	1					1	0,00
	02:00	9,50	9,44	0,06	1					1	0,00
	03:00	9,11	9,00	0,11	1					1	0,00
	04:00	9,03	9,02	0,01	1					1	0,00
	05:00	9,39	9,38	0,01	1					1	0,00
	06:00	9,77	9,71	0,06	1					1	0,00
	07:00	10,65	10,45	0,20	1					1	0,41
	08:00	11,74	11,48	0,26	1					1	1,46
	09:00	12,75	12,30	0,45	1					1	2,45
	10:00	12,89	12,42	0,47	1					1	2,60
	11:00	13,41	13,09	0,32	1					1	3,12
	12:00	15,15	14,68	0,47	1					1	4,84
	13:00	16,09	15,53	0,56	1					1	5,62
	14:00	15,79	15,58	0,21	1				1		2,58
	15:00	15,70	15,07	0,63	1				1		2,27
	16:00	16,51	14,45	2,06	1				1		3,07
	17:00	17,64	15,49	2,16	1				1		4,21
	18:00	17,96	16,78	1,18	1				1		4,55
	19:00	17,45	16,60	0,85	1				1		4,05
	20:00	16,65	16,11	0,55	1				1		3,25
	21:00	15,57	14,74	0,83	1				1		2,17
	22:00	14,06	12,94	1,12	1				1		2,08
	23:00	12,52	11,51	1,01					1		2,91

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης