



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 15/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,38	2,30	0,08	0,00	1				1	1				0,66	0,46
	01:00	2,38	2,27	0,11	0,00	1				1	1				0,65	0,66
	02:00	2,21	1,84	0,37	0,00	1				1					0,78	0,78
	03:00	2,11	1,62	0,50	0,00	1									0,75	0,74
	04:00	2,06	1,64	0,42	0,00	1									0,72	0,72
	05:00	2,10	1,72	0,38	0,00	1									0,73	0,73
	06:00	2,33	2,16	0,17	0,00	1					1				0,81	0,81
	07:00	2,60	2,50	0,10	0,00	1					1	1			0,80	0,81
	08:00	2,71	2,67	0,04	0,00	1						1			0,95	0,95
	09:00	2,67	2,66	0,00	0,00	1						1			0,93	0,93
	10:00	2,66	2,62	0,05	0,00	1						1			0,94	0,93
	11:00	2,57	2,50	0,07	0,00	1						1			0,90	0,90
	12:00	2,78	2,66	0,12	0,00	1						1			0,97	0,97
	13:00	2,84	2,73	0,11	0,00	1						1			0,94	0,92
	14:00	2,95	2,90	0,05	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	15:00	2,95	2,89	0,05	0,01	1					1	1			0,98	0,98
	16:00	3,21	3,16	0,05	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	17:00	3,74	3,65	0,09	0,01	1					1	1	1		0,99	0,99
18:00	4,05	4,02	0,02	0,01	1					1	1	1	1	0,99	0,99	
19:00	3,94	3,85	0,09	0,00	1					1	1	1	1	0,99	0,99	
20:00	3,84	3,68	0,16	0,00	1					1	1	1	1	0,99	0,99	
21:00	3,65	3,50	0,14	0,00	1					1	1	1	1	0,99	0,99	
22:00	3,42	3,30	0,09	0,02	1					1	1	1	1	0,93	0,91	
23:00	2,99	2,84	0,13	0,02	1				1		1	1	1	0,62	0,61	

Παρατηρήσεις

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης