

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 16/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,62	2,28	0,31	0,02	1			1		1				0,80	0,82
	01:00	2,41	2,18	0,21	0,02	1					1				0,85	0,85
	02:00	2,21	2,06	0,13	0,02	1					1				0,71	0,71
	03:00	2,12	1,93	0,17	0,02	1					1				0,61	0,61
	04:00	2,16	2,04	0,11	0,02	1					1				0,65	0,66
	05:00	2,19	2,09	0,08	0,02	1					1				0,68	0,68
	06:00	2,27	2,22	0,03	0,02	1					1				0,76	0,76
	07:00	2,42	2,40	0,01	0,00	1					1				0,84	0,84
	08:00	2,81	2,75	0,06	0,00	1					1				0,93	0,93
	09:00	2,99	2,97	0,02	0,00	1				1	1				0,98	0,98
	10:00	3,10	3,10	0,00	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	11:00	3,34	3,33	0,01	0,00	1								1	0,95	0,96
	12:00	3,53	3,52	0,01	0,00	1								1	0,99	0,99
	13:00	3,53	3,43	0,08	0,02	1								1	0,99	0,99
	14:00	3,68	3,65	0,02	0,00	1								1	0,99	0,99
	15:00	3,59	3,53	0,06	0,00	1								1	0,99	0,99
	16:00	3,65	3,43	0,22	0,00	1								1	0,99	0,99
	17:00	3,94	3,66	0,29	0,00	1								1	0,99	0,99
18:00	4,15	4,00	0,15	0,00	1								1	0,99	0,99	
19:00	4,16	4,10	0,06	0,00	1								1	0,99	0,99	
20:00	4,05	4,04	0,01	0,00	1								1	0,99	0,99	
21:00	3,85	3,60	0,24	0,01	1								1	0,99	0,99	
22:00	3,49	2,85	0,61	0,02	1								1	0,79	0,99	
23:00	3,14	2,52	0,60	0,02	1								1	0,60	0,91	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 22:00-24:00 επικρατούσε εντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης