

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 17/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,78	2,36	0,40	0,02	1					1				0,60	0,96
	01:00	2,57	2,22	0,33	0,02	1					1				0,60	0,90
	02:00	2,32	1,91	0,40	0,01	1					1				0,60	0,81
	03:00	2,22	1,83	0,39	0,00	1									0,69	0,78
	04:00	2,20	1,77	0,41	0,02	1									0,77	0,77
	05:00	2,22	1,68	0,54	0,00	1									0,78	0,78
	06:00	2,30	1,72	0,58	0,00	1									0,80	0,80
	07:00	2,53	1,94	0,59	0,00	1					1				0,88	0,88
	08:00	2,94	2,37	0,57	0,00	1					1				0,98	0,98
	09:00	3,19	2,58	0,61	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	10:00	3,49	2,95	0,54	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	11:00	3,75	3,38	0,37	0,00	1								1	0,99	0,99
	12:00	4,04	3,53	0,51	0,00	1								1	0,99	0,99
	13:00	4,27	3,97	0,30	0,01	1					1			1	0,99	0,99
	14:00	4,23	3,74	0,48	0,01	1					1			1	0,99	0,99
	15:00	4,12	3,39	0,72	0,01	1								1	0,99	0,99
	16:00	4,06	3,23	0,83	0,01	1								1	0,99	0,99
	17:00	4,26	3,27	0,98	0,01	1								1	0,99	0,99
18:00	4,41	3,49	0,91	0,01	1								1	0,99	0,99	
19:00	4,27	3,39	0,87	0,01	1								1	0,99	0,99	
20:00	4,26	3,36	0,89	0,01	1								1	0,99	0,99	
21:00	4,07	3,23	0,83	0,01	1								1	0,99	0,99	
22:00	3,71	2,99	0,71	0,01	1								1	0,99	0,99	
23:00	3,26	2,66	0,59	0,01	1								1	0,67	0,96	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 00:00-04:00 επικρατούσε εντονη αστάθεια ανέμου και το διάστημα 23:00-24:00 έγινε πλύση των μονάδων G1 και G8

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης