

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔΝ – 1.24

ΣΥΜΒΑΣΗ :

ΕΡΓΟ : «Αντικεραυνική Προστασία της Γραμμής Μεταφοράς 150kV διπλού κυκλώματος που συνδέει τον Θ.Η.Σ. Ν. Ρόδου με το Ηλεκτρικό Σύστημα»

ΤΕΥΧΟΣ Γ'

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περιεχόμενα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.....	3
Άρθρο 1	5
Σχέδια και οδηγίες.....	5
Άρθρο 2.....	5
Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί.....	5
Άρθρο 3.....	5
Εκπροσώπηση της Εταιρείας.....	5
Άρθρο 4	6
Εκπροσώπηση του Αναδόχου	6
Άρθρο 5.....	6
Υπεργολαβίες	6
Άρθρο 6.....	7
Εκχώρηση.....	7
Άρθρο 7.....	7
Εκδοση απαιτούμενων αδειών.....	7
Άρθρο 8.....	7
Ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.....	7
Άρθρο 9.....	8
Ανταλλακτικά.....	8
Άρθρο 10.....	8
Παραλαβή για χρήση.....	8
Άρθρο 11.....	9
Προσωρινή Παραλαβή.....	9
Άρθρο 12	9
Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις.....	9
Άρθρο 13.....	10
Ασφαλιστικές καλύψεις.....	10
Άρθρο 14.....	11

Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο	11
Άρθρο 15	11
Συντήρηση και Αποκατάσταση βλαβών	11
Άρθρο 16	11
Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ.....	11
Άρθρο 17	12
Επιθεωρήσεις – Δοκιμές υλικών και εξοπλισμού	12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «Αντικεραυνική Προστασία της Γραμμής Μεταφοράς 150kV διπλού κυκλώματος που συνδέει τον Θ.Η.Σ. Ν. Ρόδου με το Ηλεκτρικό Σύστημα»

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 1

Σχέδια και οδηγίες

Σε συμπλήρωση των αναφερόμενων στο Άρθρο 3 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη και ειδικότερα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής Έργου (Τεύχος Δ'), τις Τεχνικές Περιγραφές του Εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στο Τεύχος Ε' και τα σχέδια που περιλαμβάνονται στο Τεύχος ΣΤ'.

Άρθρο 2

Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί

Σε συμπλήρωση των αναφερόμενων στο Άρθρο 5 των Γενικών Όρων, για όλους τους Κανονισμούς και τα Πρότυπα, όπου αναφέρονται σε Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές, θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοσή τους, που έγινε πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του Αναδόχου, εκτός εάν άλλως ορίζεται στη Τεχνική Προδιαγραφή του Έργου και τις Τεχνικές Περιγραφές του Εξοπλισμού.

Άρθρο 3

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Σε συμπλήρωση των αναφερόμενων στο Άρθρο 6 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

1. Ο Δ/ντής Κλάδου ΣΜ Κ-Ρ της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει γραφεία στο Ηράκλειο Κρήτης, ασκεί καθήκοντα Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

2. Η Δ/ντρια της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης Υπηρεσίας.
3. Οι «Εντεταλμένοι Μηχανικοί» της Εταιρείας, θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της Σύμβασης.

Άρθρο 4

Εκπροσώπηση του Αναδόχου

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 7 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει έναν Επιβλέποντα Μηχανικό για το υπόψη Έργο. Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, ο οποίος στην παρούσα Σύμβαση αποκαλείται και «Επιβλέπων Μηχανικός» πρέπει να συνδέεται με την Εταιρεία του Αναδόχου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (υπαλληλική - εταιρική - σύμβαση έργου, κ.λ.π.)

Πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης ως ισότιμης ειδικότητας καθώς και την κατά Νόμο άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΠΔ 108 / ΦΕΚ 141 / 2013).

Πέραν του παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει επιπλέον έναν Τεχνικό Ασφαλείας, που θα είναι παρών στο εργοτάξιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Ο Τεχνικός Ασφαλείας, ο οποίος στην παρούσα Σύμβαση αποκαλείται και «Τεχνικός Ασφαλείας» πρέπει να συνδέεται με την Εταιρεία του Αναδόχου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (υπαλληλική - εταιρική - σύμβαση έργου, κ.λ.π.)

Ο Τεχνικός Ασφαλείας υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Τεχνικών Ασφαλείας του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών και να καλύπτει τις προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

Άρθρο 5

Υπεργολαβίες

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 11 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της Σύμβασης και οπωσδήποτε το αργότερο έως τριάντα (30) ημέρες μετά, να υποβάλει για έγκριση, τους τυχόν Υπεργολάβους που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση του Έργου και οι οποίοι δεν αναφέρονται στην Σύμβαση, ή σε περίπτωση αντικατάστασης ενός ή περισσότερων εργολάβων από αυτούς που αναφέρονται στη Σύμβαση.
Τα κύρια τμήματα του Έργου τα οποία δύναται να εκτελεστούν από υπεργολάβους είναι τα κάτωθι:
 - Η μεταφορά στο εργοτάξιο, όλων των απαραίτητων υλικών (απαγωγείς υπέρτασης, μικροϋλικά) από την αποθήκη του Αναδόχου όπου θα έχουν αποθηκευτεί.

- Η διαμόρφωση της πρόσβασης στους πυλώνες κατά την κρίση του Αναδόχου.
 - Η εγκατάσταση στο έργο όλων των απαιτούμενων υλικών.
 - Η συλλογή, μεταφορά και επιστροφή σε συγκεκριμένες αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ των αποξηλωθέντων υλικών των πύργων.
 - Η περισυλλογή, δεματοποίηση, μεταφορά και επιστροφή σε συγκεκριμένες αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ των υλικών πλεονασμάτων από χορηγήσεις, συνοδευόμενα με Δελτία Επιστροφής αναγράφοντας την ανάλογη ποσότητα.
 - Η εκκαθάριση των χώρων έδρασης των πύργων όπου θα εκτελεστούν εργασίες και γενικά όλες τις συναφείς εργασίες και υπηρεσίες που απαιτούνται σύμφωνα με τους Όρους και τα Τεύχη της Σύμβασης.
2. Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων υπερβολάβων που έχουν ορισθεί στην Σύμβαση, μόνο με την προϋπόθεση ότι ισχύουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν αδύνατη τη συνεργασία του με τον δηλωθέντα υπερβολάβο. Το αίτημά του αυτό θα υπόκειται στην έγκριση της Εταιρείας, χωρίς καμία διαφοροποίηση στην Οικονομική του Προσφορά.

Άρθρο 6

Εκχώρηση

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 12 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η εκχώρηση ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβατικού τιμήματος σε τράπεζα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 12 των Γενικών Όρων. Επισημαίνεται ότι με την εκχώρηση αυτή δεν θα ζημιώνεται με κανένα τρόπο ο ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 7

Έκδοση απαιτούμενων αδειών

Η έκδοση όποιων αδειών κριθεί απαραίτητο, για την εκτέλεση του έργου αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου.

Άρθρο 8

Ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να συμμορφώνεται και να τηρεί την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου, θα τον επιβαρύνουν τα χρηματικά πρόστιμα τα οποία μπορεί να καθοριστούν με βάση την νομοθεσία καθώς και αυτά, που από υπαιτιότητα του Αναδόχου, τυχόν επιβληθούν σε βάρος της Εταιρείας.

Άρθρο 9

Ανταλλακτικά

Στο Συμβατικό Τμήμα, που αναφέρεται στο Άρθρο 3 του Συμφωνητικού, συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα παρελκόμενα ανταλλακτικά των Απαγωγών Υπέρτασης, όπως καθορίζονται στον Πίνακα Τιμών του τεύχους Β'. Στο ενδεχόμενο που ο ανάδοχος, στα πλαίσια αποκατάστασης βλαβών, κατά την περίοδο εγγύησης του Έργου χρησιμοποιήσει ανταλλακτικά από το απόθεμα του ΔΕΔΔΗΕ, υποχρεούται να τα αντικαταστήσει το αργότερο σε διάστημα 45 ημερών.

Άρθρο 10

Παραλαβή για χρήση

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 37 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Κάθε ημέρα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών (τέλος του δώρου), θα πραγματοποιείται ηλέκτριση των εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την αριότητα των πυλώνων όπου εργάστηκε και να διαβεβαιώσει εγγράφως, για την ασφαλή δυνατότητα ηλέκτρισης αυτών. Αντίστοιχα, στην περίπτωση έκτακτης επαναφοράς της Γ/Μ, απαιτείται διαβεβαίωση για την επαναφορά του τμήματος που εργάστηκε.

Τα παραπάνω θα επιθεωρούνται πριν την ηλέκτριση από τον ΔΕΔΔΗΕ και στο ενδεχόμενο όπου προκύπτει ατελής εκτέλεση των εργασιών ή θέμα ασφάλειας, ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ, με σκοπό την ασφαλή επαναφορά της Γ/Μ και την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Πριν την ηλέκτριση των αντίστοιχων εγκαταστάσεων, θα υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής για χρήση, στο οποίο θα καθορίζονται επακριβώς τουλάχιστον τα όρια του έργου που παραλαμβάνονται προς χρήση.

Από την ημερομηνία πλήρους περάτωσης του συνόλου των εργασιών, αρχίζει το διάστημα του ενός (1) μηνός που ορίζεται ως **περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας** του έργου. Στο διάστημα αυτό, πρέπει να επιτευχθεί δεκαήμερη αδιάταρακτη λειτουργία χωρίς ανωμαλίες ή διακοπές, για τις οποίες θα είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος. Το διάστημα αυτό μπορεί να επεκταθεί μέχρι το πολύ τρεις (3) μήνες. Σε περίπτωση παρέλευσης του παραπάνω χρονικού διαστήματος χωρίς ικανοποίηση της προηγούμενης απαίτησης, το έργο θα απορρίπτεται.

Κατά τη διάρκεια της **περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας**, ο Ανάδοχος υποχρεούται:

- (α) να διατηρεί επιτόπου του έργου, τον Εντεταλμένο Μηχανικό του Έργου, καθώς και όλο το απαιτούμενο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη του έργου, το οποίο θα επεμβαίνει προς αποκατάσταση οποιασδήποτε

ανωμαλίας δικής του ευθύνης και θα συμβουλεύει το προσωπικό της Εταιρείας σε οτιδήποτε χρειασθεί.

- (β) να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλαβών στον εξοπλισμό που έχει εγκαταστήσει.

Άρθρο 11

Προσωρινή Παραλαβή

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 38 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Μετά την περάτωση του συνόλου των εργασιών του έργου και την επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία του, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή παραλαβή του. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή είναι τα ακόλουθα:

1. Η εγκεκριμένη, από την Εταιρεία, Τελική Επιμέτρηση με αντίγραφο όλων των επιμέρους επιμετρήσεων.
2. Πλήρης κατάλογος όλων των ενημερωμένων σχεδίων με την σφραγίδα «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ» όπως επίσης και πλήρης κατάλογος οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής και κάθε άλλης έγγραφης πληροφορίας που αφορούν στο Έργο.
3. Δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους παραπάνω καταλόγους και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί έως τότε στην Εταιρεία.
4. Εκθεση σχετική με την λειτουργία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.
5. Εκθεση για όλες τις δοκιμές που έγιναν επί τόπου με όλα τα απαραίτητα δεδομένα και αποτελέσματα των δοκιμών.
6. Εκθεση για την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας από την οποία θα αποδεικνύεται η απαιτούμενη αδιάταρακτη λειτουργία του έργου.
7. Τα πρωτόκολλα-συμφωνητικά παραλαβής για χρήση που έχουν συνταχθεί.
8. Τις τυχόν εκκρεμείς διαφωνίες του Αναδόχου, για τις οποίες δεν έχει προσφύγει ακόμη στη διαδικασία του Άρθρου 54 των Γενικών Όρων.

Άρθρο 12

Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 47 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Με την ολοκλήρωση κάθε φάσης (80 πυλώνων) του έργου, ο Ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό του ποσοστού προόδου των εργασιών που εκτελέστηκαν κατά την συγκεκριμένη περίοδο. Στον λογαριασμό περιλαμβάνονται, επίσης, τα υλικά που παραδόθηκαν το ανωτέρω χρονικό διάστημα με έγκριση της Υπηρεσίας στο εργοτάξιο ή σε αποθήκες της Εταιρείας. Ο λογαριασμός ελέγχεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τους εκπροσώπους της και εγκρίνεται από την

Προϊσταμένη Υπηρεσία. Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του Αναδόχου.

Άρθρο 13

Ασφαλιστικές καλύψεις

1. Είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο οι ασφαλίσεις, που αναφέρονται στο Άρθρο 50 των Γενικών Όρων.
2. Επιπλέον και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, συμφωνείται ότι η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά, ελαττωματικό σχεδιασμό, ρίσκο κατασκευαστή, ελαττωματικά υλικά και λανθασμένη εργασία, με εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία κ.λ.π.).
3. Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ θα τίθεται σε ισχύ πριν την αποστολή των Αλεξικέραυνων στην αποθήκη του Αναδόχου (αν αυτή συντελεστεί τμηματικά, το ασφαλιστήριο θα τίθεται σε ισχύ πριν την πρώτη τμηματική αποστολή των υλικών) και θα γίνεται ρητή αναφορά στη συνολική αξία των Αλεξικέραυνων.

Διευκρινίζεται ότι οι περιπτώσεις ελαττωματικού σχεδιασμού, ρίσκου κατασκευαστή, ελαττωματικά υλικά και λανθασμένη εργασία θα καλύπτονται στον βαθμό και στην έκταση που καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά παντός κινδύνου και θα καλύπτονται κατ' ελάχιστον οι έμμεσες απώλειες και ζημιές, που θα προκληθούν από τους εν λόγω κινδύνους σε τμήματα -αντικείμενα του Έργου, που έχουν ορθά μελετηθεί ή κατασκευαστεί.

4. Σε ό,τι αφορά στην Ασφάλιση έναντι κινδύνων από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία και στην Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου έναντι Τρίτων, συμφωνείται ότι η διάρκεια ασφαλίσεων λήγει κατά την ημερομηνία έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής.
5. Δεν είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο οι κάτωθι ασφαλίσεις:
 - Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου των υλικών διανομής της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
 - Ασφάλιση Μεταφορών

Άρθρο 14

Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 51 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

1. Δεν θεωρούνται διακοπές εκτέλεσης εργασιών για ενδεχόμενη αποζημίωση του Αναδόχου οι περιπτώσεις κατά τις οποίες:
 - Ο Ανάδοχος δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών των τμημάτων του Έργου που αφορά η διακοπή ή η ανάκληση.
 - Η διακοπή ή η ανάκληση διατάσσεται (πάντοτε εγγράφως) πριν την ημερομηνία που είχε οριστεί για έναρξη εργασιών του τμήματος του Έργου, (έστω και αν ο Εργολάβος ενεργώντας με δική του πρωτοβουλία είχε κάνει έναρξη εργασιών).
 - Η διακοπή ή ο περιορισμός ή η ανάκληση γίνεται για λόγους που αφορούν υπαιτιότητα του Αναδόχου ή για διευκόλυνσή του μετά από δική του αίτηση.
 - Με απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κριθεί, ότι ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις αναφορικά με ορισμένες εντολές εκτέλεσης εργασιών οπότε οι εργασίες αυτές ανακαλούνται ή διακόπτονται ή περιορίζονται και ανατίθενται για εκτέλεση σε άλλο Ανάδοχο ή εκτελούνται με αυτεπιστασία από την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή προηγείται έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο με την οποία του τίθεται προθεσμία για εκτέλεση των υποχρεώσεών του, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από τις προβλεπόμενες από την σύμβαση συνέπειες (ποινικές ρήτρες κ.τ.λ.).

Άρθρο 15

Συντήρηση και Αποκατάσταση βλαβών

Η περίοδος Εγγύησης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβαίνει σε αποκατάσταση ενδεχόμενης βλάβης του εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει, ήτοι τους απαγωγούς υπέρτασης, για το παραπάνω χρονικό διάστημα από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής του Έργου μέχρι την οριστική παραλαβή του εν συνόλω. Με το πέρας των δώδεκα (12) μηνών, την συντήρηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού καθώς και ενδεχόμενες βλάβες του εξοπλισμού, θα την αναλάβει πλήρως το κατάλληλο εκπαιδευμένο, από τον Ανάδοχο, προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 16

Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ

Κατά την διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ στον έλεγχο, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του νέου εξοπλισμού. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα, κατά την εγκατάσταση των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας και θα απευθύνεται σε 10 τεχνικούς

του ΔΕΔΔΗΕ χωρισμένους σε δύο (2) ομάδες των 5 ατόμων. Ο τόπος και ο χρόνος εκπαίδευσης θα συμφωνηθούν μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Αναδόχου. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να παρέχει λεπτομερή εγχειρίδια εκπαίδευσης και τεχνικές οδηγίες, στα ελληνικά. Σε αυτό περιλαμβάνεται η εκπαίδευση επί τόπου στο πεδίο, αλλά και ενδεχόμενες επισκέψεις προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ στα εργοστάσια κατασκευής του εξοπλισμού.

ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας, ώστε μελλοντικά να μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στην συντήρηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού.

Άρθρο 17

Επιθεωρήσεις – Δοκιμές υλικών και εξοπλισμού

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 31 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον ΔΕΔΔΗΕ εγγράφως για την ετοιμότητά του προς επιθεώρηση των υλικών της Σύμβασης και ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώσει εντός 30 ημερών τον Ανάδοχο για το αν θα ασκήσει το δικαίωμά του για επιθεώρηση και δοκιμές των υλικών στο εργοστάσιο του Αναδόχου, ή για την απαλλαγή των υλικών από επιθεώρηση, βάσει των πιστοποιητικών από επίσημους οργανισμούς που θα συνοδεύουν την Τεχνική προσφορά του Αναδόχου.