

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 18/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,52	4,52	0,00			1			3	2,65
	01:00	4,41	4,38	0,03			1			3	1,68
	02:00	4,58	4,26	0,32			1			3	1,20
	03:00	4,25	4,23	0,02			1			3	1,20
	04:00	4,31	4,31	0,00			1			3	1,20
	05:00	4,30	4,30	0,00			1			3	1,20
	06:00	4,51	4,51	0,00			1			3	1,20
	07:00	4,79	4,79	0,00			1			3	1,20
	08:00	5,10	5,10	0,00			1			4	1,20
	09:00	3,63	3,63	0,00			1			1	1,20
	10:00	3,53	3,53	0,00			1			1	1,20
	11:00	4,08	4,08	0,00			1			1	1,20
	12:00	4,38	4,38	0,00			1			2	1,20
	13:00	4,46	4,45	0,00			1			3	1,20
	14:00	4,58	4,58	0,00			1			3	1,20
	15:00	4,66	4,66	0,00			1			3	1,20
	16:00	4,72	4,72	0,00			1			3	1,20
	17:00	5,27	5,27	0,00			1			3	1,20
	18:00	5,42	5,42	0,00			1			4	1,20
	19:00	5,63	5,63	0,01			1			4	1,20
	20:00	5,54	5,54	0,00			1			4	1,20
	21:00	5,31	5,29	0,02			1			4	1,20
	22:00	4,94	4,94	0,00			1			3	1,20
	23:00	4,62	4,61	0,00			1			3	1,20

**Παρατηρήσεις:** Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης