Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,011	0,965	0,935	0,939	0,919	0,905	0,902	0,928	0,960	0,939	0,914	0,923	1,050	1,009	1,083	1,165	1,231	1,287	1,299	1,283	1,284	1,222	1,167	1,016	25,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,874	0,821	0,834	0,831	0,791	0,821	0,863	0,903	0,971	1,012	1,036	1,017	1,042	1,138	1,098	1,071	1,038	1,138	1,191	1,211	1,192	1,079	1,043	1,033	24,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,919	0,772	0,754	0,761	0,765	0,757	0,818	0,873	0,908	0,926	0,907	0,907	0,994	0,951	0,922	0,966	1,047	1,184	1,217	1,181	1,170	1,102	1,011	0,885	22,69
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,813	0,783	0,772	0,781	0,799	0,829	0,869	0,852	0,973	1,027	1,065	1,056	1,155	1,221	1,168	1,105	1,167	1,318	1,342	1,343	1,295	1,240	1,195	1,068	25,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,969	0,924	0,904	0,890	0,874	0,875	0,935	0,945	1,031	1,103	1,206	1,241	1,265	1,280	1,285	1,229	1,233	1,369	1,435	1,415	1,386	1,279	1,145	1,073	27,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,967	0,904	0,817	0,801	0,807	0,762	0,819	0,868	0,862	0,876	0,915	0,913	0,870	0,934	0,932	1,040	1,116	1,342	1,356	1,337	1,332	1,291	1,195	1,111	24,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,968	0,914	0,860	0,845	0,841	0,819	0,877	0,907	0,946	0,989	1,061	1,077	1,068	1,107	1,108	1,135	1,175	1,355	1,396	1,376	1,359	1,285	1,170	1,092	25,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη
G9 (CEGIELSKI 6AL20/24)	0,46																									Διαθέσιμη