

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024		00:00	5,29	5,29	0,00	1		1							0,97	0,96
		01:00	4,77	4,77	0,00	1		1							0,54	0,62
		02:00	4,61	4,58	0,03			1							1,35	1,36
		03:00	4,49	4,35	0,14			1							1,24	1,23
		04:00	4,52	4,42	0,10			1							1,27	1,27
		05:00	4,86	4,75	0,11			1							1,39	1,34
		06:00	5,62	5,59	0,03	1		1							1,24	1,27
		07:00	6,65	6,65	0,00	1		1	1						1,39	1,37
		08:00	6,95	6,95	0,00	1		1	1						1,53	1,52
		09:00	6,83	6,83	0,00	1		1	1						1,40	1,41
		10:00	6,61	6,61	0,00	1		1	1						1,20	1,19
		11:00	6,55	6,55	0,00	1		1	1						1,12	1,13
		12:00	6,70	6,69	0,01	1		1	1						1,28	1,28
		13:00	6,63	6,59	0,04	1		1	1						1,22	1,21
		14:00	6,64	6,60	0,05	1		1	1						1,23	1,23
		15:00	6,76	6,70	0,06	1		1	1						1,34	1,35
		16:00	7,08	7,06	0,02	1		1	1						1,64	1,66
		17:00	8,41	8,41	0,00	1		1	1					1	2,34	2,41
		18:00	8,91	8,91	0,00	1		1	1				1	1	2,34	2,47
		19:00	9,03	9,03	0,00	1		1	1				1	1	2,26	2,26
	20:00	8,76	8,76	0,00	1		1	1				1	1	2,10	2,12	
	21:00	8,40	8,40	0,00	1		1	1				1	1	2,17	2,16	
	22:00	7,26	7,26	0,00	1		1	1						1,80	1,80	
	23:00	6,37	6,37	0,00	1		1	1						1,08	1,11	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης