

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη 19/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,45	4,44	0,01			1			3	1,20
	01:00	4,42	4,42	0,00			1			3	1,20
	02:00	4,16	4,16	0,00			1			2	1,20
	03:00	4,08	4,08	0,00			1			2	1,20
	04:00	4,17	4,17	0,00			1			2	1,20
	05:00	4,19	4,18	0,00			1			2	1,20
	06:00	4,29	4,29	0,00			1			2	1,20
	07:00	4,44	4,44	0,00			1			2	1,20
	08:00	4,57	4,57	0,00			1			2	1,20
	09:00	4,93	4,93	0,00			1			3	1,20
	10:00	5,20	5,20	0,00			1			3	1,20
	11:00	5,17	5,17	0,00			1			3	1,20
	12:00	5,55	5,55	0,00			1			4	1,20
	13:00	5,63	5,63	0,00			1			4	1,20
	14:00	5,54	5,54	0,00			1			4	1,20
	15:00	5,59	5,59	0,00			1			4	1,20
	16:00	5,47	5,47	0,00			1			4	1,20
	17:00	5,96	5,96	0,00			1			4	1,20
	18:00	6,17	6,16	0,02			1			4	1,20
	19:00	6,42	6,27	0,15			1			4	2,07
20:00	6,56	6,07	0,49			1			4	2,65	
21:00	6,12	5,02	1,10			1			3	2,24	
22:00	5,67	4,42	1,24			1			3	2,02	
23:00	5,25	4,28	0,97			1			2	2,65	
<p><b>Παρατηρήσεις:</b> Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.</p> <p>Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											