

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ                |                |                                    |                       | Απολογισμός Λειτουργίας |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024 |       |   |  |  |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|---|--|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)   |                |                                    |                       | 1,100                   | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100                    | 1,100 | 1,100                                       |  |  |
| Η<br>Ε<br>Ρ<br>Ε         | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW)   | G1    | G2    | G3    | G4    | G5    | G6    | G7    | G8    | G10   | G11                      | G12   | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |  |
|                          |                |                                    |                       |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                          |       |   |  |  |
| Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024 | 00:00          | 1,58                               | 0,83                  | 0,61                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,61  | 0,62   |  |
|                          | 01:00          | 1,46                               | 0,81                  | 0,62                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,62  | 0,62   |  |
|                          | 02:00          | 1,45                               | 0,80                  | 0,46                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,46  | 0,48   |  |
|                          | 03:00          | 1,53                               | 0,70                  | 0,55                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,55  | 0,55   |  |
|                          | 04:00          | 1,50                               | 0,71                  | 0,62                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,62  | 0,62   |  |
|                          | 05:00          | 1,56                               | 0,81                  | 0,56                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,56  | 0,57   |  |
|                          | 06:00          | 1,65                               | 1,01                  | 0,51                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,51  | 0,52   |  |
|                          | 07:00          | 1,69                               | 1,19                  | 0,30                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,30  | 0,32   |  |
|                          | 08:00          | 1,67                               | 1,26                  | 0,30                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,30  | 0,32   |  |
|                          | 09:00          | 1,69                               | 1,31                  | 0,33                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,33  | 0,35   |  |
|                          | 10:00          | 1,71                               | 1,25                  | 0,40                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,40  | 0,42   |  |
|                          | 11:00          | 1,69                               | 1,13                  | 0,52                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,52  | 0,53   |  |
|                          | 12:00          | 1,69                               | 1,10                  | 0,58                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,58  | 0,58   |  |
|                          | 13:00          | 1,66                               | 1,10                  | 0,61                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,61  | 0,62   |  |
|                          | 14:00          | 1,59                               | 1,09                  | 0,55                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,55  | 0,55   |  |
|                          | 15:00          | 1,58                               | 1,09                  | 0,43                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,43  | 0,43   |  |
|                          | 16:00          | 1,69                               | 1,09                  | 0,47                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,47  | 0,47   |  |
|                          | 17:00          | 1,88                               | 1,13                  | 0,55                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,55  | 0,55   |  |
|                          | 18:00          | 2,03                               | 1,25                  | 0,65                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,65  | 0,65   |  |
|                          | 19:00          | 2,06                               | 1,31                  | 0,73                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,73  | 0,73   |  |
|                          | 20:00          | 1,95                               | 1,18                  | 0,72                    | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,72  | 0,72   |  |
|                          | 21:00          | 1,77                               | 1,43                  | 0,27                    | 1     | 1     | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,28  | 0,24   |  |
|                          | 22:00          | 1,60                               | 1,56                  | 0,07                    | 1     | 1     | 1     |       |       |       |       |       |       |                          |       | 0,07  | 0,10   |  |
| 23:00                    | 1,49           | 1,09                               | 0,45                  | 1                       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |                          | 0,45  | 0,44  |  |  |

Το πρόβλημα επικοινωνίας του ΗΣ αποκαταστάθηκε στις 12:00.

|  |  |
|--|--|
|  | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
|  | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης     |