

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024	00:00	17,05	17,05	0,00	1		1							3,80	3,92
	01:00	15,41	15,41	0,00	1		1							2,99	2,99
	02:00	14,60	14,53	0,06	1		1							2,28	2,11
	03:00	14,04	13,95	0,09	1		1							2,19	1,49
	04:00	13,95	13,86	0,10	1		1							2,19	1,41
	05:00	14,92	14,90	0,02	1		1							2,53	2,43
	06:00	17,52	17,49	0,04	1		1							4,92	5,02
	07:00	20,00	20,00	0,00			1	1						5,30	5,37
	08:00	19,83	19,83	0,00			1	1						5,65	5,66
	09:00	19,03	19,03	0,00			1	1						4,85	4,85
	10:00	19,23	19,23	0,00			1	1						5,01	5,04
	11:00	19,92	19,92	0,00			1	1						5,67	5,72
	12:00	20,75	20,75	0,00			1	1						6,58	6,60
	13:00	20,42	20,42	0,00			1	1						6,25	6,29
	14:00	20,83	20,83	0,00			1	1						6,59	6,63
	15:00	22,24	22,24	0,00			1	1						7,09	7,08
	16:00	23,32	23,32	0,00			1	1						6,76	6,79
	17:00	22,63	22,61	0,02	1	1	1						1	5,57	4,78
	18:00	26,39	26,34	0,05	1	1	1						1	5,41	5,42
	19:00	26,48	26,43	0,05	1	1	1						1	5,56	5,55
	20:00	26,34	26,19	0,15	1	1	1						1	5,43	5,38
	21:00	25,18	24,85	0,33	1	1	1						1	4,30	4,22
	22:00	22,58	22,36	0,22	1	1	1							3,50	3,51
	23:00	20,02	19,93	0,08	1	1	1							3,13	2,63

Μερική διακοπή στις 17:10 λόγω βλάβης της μονάδας G4. Τα ΑΠ ΨΑΡΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης