

| ΗΣ ΧΙΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024 | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|---|--|------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 9,500 | 11,280 | 14,476 | 14,476 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 4,200 | | | |
| ΕΡΕΣΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024 | 00:00 | 16,74 | 16,15 | 0,59 | 1 | | 1 | | | | | | | 3,66 | 4,25 | |
| | 01:00 | 15,11 | 14,62 | 0,49 | 1 | | 1 | | | | | | | 2,39 | 2,37 | |
| | 02:00 | 14,69 | 14,30 | 0,38 | 1 | | 1 | | | | | | | 1,97 | 1,95 | |
| | 03:00 | 14,48 | 14,32 | 0,17 | 1 | | 1 | | | | | | | 1,74 | 1,75 | |
| | 04:00 | 14,54 | 14,37 | 0,16 | 1 | | 1 | | | | | | | 1,79 | 1,80 | |
| | 05:00 | 15,53 | 15,46 | 0,07 | 1 | | 1 | | | | | | | 2,74 | 2,77 | |
| | 06:00 | 17,93 | 17,84 | 0,08 | 1 | | 1 | | | | | | | 5,04 | 5,11 | |
| | 07:00 | 21,40 | 21,36 | 0,04 | 1 | | 1 | | | | | | | 6,73 | 7,32 | |
| | 08:00 | 21,52 | 21,50 | 0,02 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 6,42 | 6,46 | |
| | 09:00 | 20,31 | 20,23 | 0,07 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 5,28 | 5,25 | |
| | 10:00 | 19,50 | 19,45 | 0,05 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 4,42 | 4,42 | |
| | 11:00 | 20,36 | 20,33 | 0,03 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 5,37 | 5,28 | |
| | 12:00 | 21,54 | 21,54 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 6,42 | 6,44 | |
| | 13:00 | 22,70 | 22,68 | 0,02 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 7,58 | 7,59 | |
| | 14:00 | 23,49 | 23,28 | 0,20 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 7,46 | 7,41 | |
| | 15:00 | 24,10 | 24,00 | 0,09 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 6,66 | 6,67 |
| | 16:00 | 24,69 | 24,67 | 0,02 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 7,24 | 7,25 |
| | 17:00 | 27,39 | 27,38 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 8,34 | 8,56 |
| | 18:00 | 28,77 | 28,74 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 9,23 | 9,53 |
| | 19:00 | 29,65 | 29,64 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 8,63 | 8,66 |
| | 20:00 | 29,80 | 29,80 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 8,56 | 8,55 |
| | 21:00 | 28,24 | 28,24 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 7,06 | 7,02 |
| | 22:00 | 25,13 | 25,13 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 4,50 | 4,54 |
| | 23:00 | 21,87 | 21,87 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3,06 | 2,99 |

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης