



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 19/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,92	2,87	0,05	0,00	1							1		0,69	0,69
	01:00	2,60	2,55	0,05	0,00	1							1		0,50	0,56
	02:00	2,35	2,21	0,14	0,01	1					1				0,83	0,82
	03:00	2,29	2,05	0,24	0,01	1					1				0,80	0,80
	04:00	2,28	1,89	0,38	0,01	1					1				0,80	0,80
	05:00	2,31	1,89	0,41	0,01	1									0,81	0,81
	06:00	2,48	2,08	0,40	0,00	1					1				0,87	0,87
	07:00	2,86	2,40	0,45	0,00	1					1				0,98	0,98
	08:00	2,97	2,43	0,53	0,01	1					1				0,99	0,99
	09:00	2,98	2,57	0,41	0,00	1					1	1			0,99	0,99
	10:00	3,05	2,83	0,22	0,00	1					1	1			0,98	0,98
	11:00	2,82	2,68	0,13	0,00	1					1	1			0,91	0,91
	12:00	2,84	2,70	0,13	0,00	1					1	1			0,93	0,93
	13:00	2,86	2,38	0,14	0,34	1						1			0,86	0,87
	14:00	2,93	2,40	0,13	0,40	1						1			0,98	0,98
	15:00	3,03	2,51	0,13	0,40	1						1			0,98	0,98
	16:00	3,40	2,85	0,15	0,40	1						1			0,99	0,99
	17:00	4,04	3,36	0,09	0,60	1						1	1		0,99	0,99
18:00	4,43	3,80	0,03	0,60	1						1	1		0,99	0,99	
19:00	4,41	3,62	0,00	0,80	1						1	1		0,99	0,99	
20:00	4,35	3,55	0,00	0,80	1						1	1		0,99	0,99	
21:00	4,12	3,51	0,00	0,60	1						1	1		0,99	0,99	
22:00	3,67	3,23	0,02	0,41	1						1	1		0,99	0,99	
23:00	3,34	2,91	0,03	0,40	1						1	1		0,92	0,92	

Παρατηρήσεις

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης