



| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | Παρασκευή 22/11/2024 | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 2,00 | 2,52 | 1,70 | 0,60 | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 |
| Η Ε Ρ Ε Ρ α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 Η/Ζ Φορ. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή | 00:00 | 2,95 | 2,81 | 0,14 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| | 01:00 | 2,72 | 2,52 | 0,20 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | |
| | 02:00 | 2,50 | 2,19 | 0,31 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | |
| | 03:00 | 2,34 | 2,12 | 0,23 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | |
| | 04:00 | 2,27 | 2,09 | 0,18 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | |
| | 05:00 | 2,31 | 2,03 | 0,27 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | |
| | 06:00 | 2,45 | 2,10 | 0,35 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | |
| | 07:00 | 2,70 | 2,45 | 0,24 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | |
| | 08:00 | 2,89 | 2,85 | 0,05 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 09:00 | 3,07 | 2,98 | 0,09 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 10:00 | 3,22 | 2,99 | 0,23 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 11:00 | 3,33 | 2,96 | 0,37 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 12:00 | 3,43 | 2,96 | 0,47 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 13:00 | 3,48 | 2,95 | 0,52 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 14:00 | 3,49 | 2,84 | 0,66 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 15:00 | 3,47 | 2,70 | 0,78 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 16:00 | 3,50 | 2,67 | 0,83 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 17:00 | 3,78 | 2,87 | 0,91 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 18:00 | 4,04 | 3,10 | 0,93 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 19:00 | 4,14 | 3,27 | 0,86 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 |
| 20:00 | 4,09 | 3,15 | 0,94 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| 21:00 | 3,92 | 2,93 | 0,98 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| 22:00 | 3,62 | 2,66 | 0,96 | 0,00 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| 23:00 | 3,20 | 2,24 | 0,96 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.