

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024	00:00	24,33	19,35	4,98		1	1		1	1					7,13	7,09
	01:00	21,73	15,89	5,84			1		1	1					6,08	5,98
	02:00	20,90	15,01	5,89			1		1	1					6,01	6,02
	03:00	20,29	15,02	5,27			1		1	1					5,36	5,36
	04:00	20,38	15,11	5,27			1		1	1					5,36	5,36
	05:00	21,49	15,15	6,34			1		1	1					6,44	6,48
	06:00	24,83	15,51	9,32			1		1	1					9,53	9,59
	07:00	29,38	17,88	11,51			1		1	1					11,70	11,73
	08:00	31,90	19,66	12,23			1		1	1					12,72	12,74
	09:00	34,35	21,79	12,56		1	1		1	1					13,59	13,61
	10:00	36,04	23,38	12,66		1	1		1	1					13,72	13,72
	11:00	31,03	25,45	5,58		1	1		1	1	1			1	13,27	12,29
	12:00	41,19	31,04	10,16		1	1		1	1	1			3	13,73	13,73
	13:00	39,17	25,99	13,18		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	14:00	38,45	25,15	13,30		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	15:00	37,23	23,83	13,41		1	1		1			1			13,73	13,73
	16:00	38,50	25,19	13,30		1	1		1			1			13,73	13,73
	17:00	42,17	28,86	13,30		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	18:00	43,09	29,76	13,33		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	19:00	42,89	29,52	13,37		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	20:00	41,81	28,43	13,38		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	21:00	37,99	24,62	13,37		1	1		1	1	1				13,68	13,66
	22:00	33,01	20,37	12,64			1		1			1			12,93	12,90
	23:00	27,95	17,23	10,72			1		1			1			11,05	10,98

Η Μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης