

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 20/11/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,15	4,14	1,01			1			2	2,65
	01:00	5,06	4,18	0,88			1			2	2,65
	02:00	4,82	4,19	0,63			1			2	2,65
	03:00	4,82	3,65	1,17			1			2	2,65
	04:00	4,98	3,74	1,25			1			2	2,65
	05:00	4,96	3,44	1,52			1			1	2,65
	06:00	5,25	3,26	1,99			1			1	2,45
	07:00	5,40	3,23	2,17			1			1	2,09
	08:00	5,43	3,19	2,23			1			1	2,65
	09:00	5,56	4,25	1,31			1			1	2,65
	10:00	5,46	4,72	0,74			1			2	2,65
	11:00	5,34	4,49	0,85			1			2	2,65
	12:00	5,01	4,35	0,66			1			2	2,65
	13:00	4,84	4,21	0,63			1			2	1,63
	14:00	4,76	4,32	0,44			1			2	0,60
	15:00	4,94	4,38	0,56			1			3	0,60
	16:00	5,09	4,32	0,77			1			2	0,93
	17:00	5,40	4,38	1,02			1			2	1,20
	18:00	5,32	4,31	1,02			1			2	1,20
	19:00	5,59	4,71	0,87			1			3	1,19
	20:00	5,96	4,93	1,03			1			3	1,20
	21:00	5,79	4,54	1,25			1			3	1,20
	22:00	5,33	4,26	1,07			1			2	1,20
	23:00	4,87	3,76	1,11			1			2	1,20

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Μετά το μεσημέρι επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης