

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 20/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,93	2,85	0,06	0,01	1					1	1			0,91	0,91
	01:00	2,58	2,53	0,05	0,00	1					1	1			0,77	0,78
	02:00	2,36	2,28	0,07	0,00	1					1				0,83	0,82
	03:00	2,30	2,14	0,15	0,00	1					1				0,78	0,78
	04:00	2,21	2,03	0,18	0,01	1					1				0,73	0,73
	05:00	2,25	2,00	0,24	0,01	1					1				0,78	0,78
	06:00	2,48	2,19	0,28	0,01	1				1					0,86	0,86
	07:00	2,84	2,37	0,45	0,01	1				1					0,96	0,97
	08:00	3,25	2,79	0,46	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	09:00	3,32	2,98	0,33	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	10:00	3,17	2,59	0,57	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	11:00	3,08	2,21	0,86	0,01	1				1					0,99	0,99
	12:00	3,25	2,26	0,98	0,01	1				1					0,99	0,99
	13:00	3,58	2,62	0,96	0,00	1				1					0,99	0,99
	14:00	3,60	2,65	0,95	0,00	1				1	1				0,99	0,99
	15:00	3,60	2,68	0,92	0,01	1				1	1				0,99	0,99
	16:00	3,70	2,96	0,74	0,00	1				1	1				0,99	0,99
17:00	4,29	3,83	0,45	0,01	1				1				1	0,98	0,98	
18:00	4,54	3,71	0,83	0,01	1				1				1	0,99	0,99	
19:00	4,59	3,86	0,73	0,01	1				1				1	0,99	0,99	
20:00	4,51	3,65	0,85	0,01	1				1				1	0,99	0,99	
21:00	4,20	3,31	0,88	0,01	1				1				1	0,99	0,99	
22:00	3,81	2,93	0,87	0,00	1				1				1	0,90	0,99	
23:00	3,39	2,61	0,78	0,01	1				1				1	0,79	0,98	

Παρατηρήσεις

Στις 22:31 δόθηκε χειροκίνητη εντολή στα αιολικά 400 KW λόγω αστάθειας ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης